



URBROJ: 238/164-21-8385-3-Z-AS
Zagreb, 17.1.2022.

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) i članka 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/17, 144/2020) naručitelj VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. je izradio slijedeće:

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Drugo prethodno savjetovanje

1. NAZIV I OIB NARUČITELJA

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
OIB: 54189804734

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

E-10-VV-RA-21

3. PREDMET NABAVE

Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda za EU projekt
„Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

30.12.2021.

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

10.1.2022.

6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak.

7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM SUBJEKTU

U postupku drugog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim na objavljenu Dokumentaciju o nabavi, čiji su sastavni dijelovi: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir ponude i posebni uvjeti za izvršenje ugovora, **zaprimitljene su primjedbe/prijedlozi** zainteresiranih gospodarskih subjekata kako slijedi:

7.1. Primjedbe/prijedlozi zaprimljeni 10.1.2022.

Poštovani,

Uvidom u Knjigu 3 u predmetnom prethodnom savjetovanju, opazili smo kako slijedi:

1.5.4 Cijevi i spojevi

Cijevni materijali primijenjeni u okviru Ugovora moraju zadovoljavati zahtjeve iz tehničkih specifikacija.

1.5.4.1 Gravitacijski cjevovodi za odvodnju otpadnih voda

Izvođač će ugraditi cijevi od materijala koje sam izabere iz niže ponuđenih materijala, na način da zadovoljavaju tehničke karakteristike cijevnog materijala, da se ispune bitni zahtjevi za građevinu uz poštivanje svih normi i zakonskih odrednica, odnosno potrebno je da cijevni materijal zadovolji parametre koji su proizašli iz statičkog i hidrauličkog proračuna.

Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s HRN i hrvatskim propisima.

Izvođač je slobodan sve cjevovode do nazivnog promjera uključivo DN500 mm izraditi korištenjem cijevnog materijala sukladnog sljedećom normom (Tip 1):

- Punostijene (jednoslojne) PVC cijevi proizvedene prema HRN EN 1401-1 ili jednakovrijedno (Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju neomekšani poli(vinilklorid) (PVC-U) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1401-1:2009), koje se spajaju pomoću naglavka i brtve;

Možemo li ponuditi PE 100 polietilenske glatke cijevi, HRN EN 12666, spajanje sučeonim varenjem umjesto punostijenih (jednoslojnih) PVC cijevi, HRN EN 1401-1?

Molimo navesti jednakovrijednu normu prema čl. 211 ZJN 2016, kako se ne bi stvorio učinak neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju slijedom čl.206 kao i načelima javne nabave čl.4 ZJN 2016.

Odgovor na primjedbu/prijedlog od 10.1.2022.

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je s tehno-ekonomskog aspekta odredio materijal cjevovoda i okana.

Naručitelj je u Knjizi 3 (Tehničke specifikacije), točka 1.5.4.1 [Gravitacijski cjevovodi za odvodnju otpadnih voda] definirao materijal cijevi na slijedeći način:

„Izvođač je slobodan sve cjevovode do nazivnog promjera uključivo Ø 500 mm izraditi korištenjem cijevnog materijala sukladnog sljedećom normom (Tip 1):

- *Punostijene (jednoslojne) PVC cijevi proizvedene prema HRN EN 1401-1 ili jednakovrijedno (Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1401-1:2009), koje se spajaju pomoću naglavka i brtve;”*

Naručitelj je u Knjizi 4 (Preambula troškovnika), točka 1.1. [Općenito], naveo:

„Sukladno članku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navođenje sukladnosti s normama, u ovoj Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-5), za svaku navedenu normu se podrazumijeva ta konkretna norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rješenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi ponuditelja zadovoljavajuće prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajući način dokazati da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju postavljene zahtjeve. Prethodno navedeno dokazivanje jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno članku 213. Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.“

čime je Naručitelj definirao na koji način je potrebno dokazati jednakovrijednost ponuđenog cijevnog materijala.

Za materijal cjevovoda propisan ovom dokumentacijom o nabavi postoji više proizvođača cijevi.

Temeljem gore navedenom Dokumentacija o nabavi nije u suprotnosti s odredbama članka 4., članka 211. i članka 206. ZJN 2016.

8. ODGOVOR NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (prihvaća se/djelomično se prihvaća/ne prihvaća se)

Odgovori na primjedbe odnosno prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata dani su u točki 7. ovog Izvješća i označeni crvenom bojom.

9. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA

Obrazloženja su navedena pod točkom 7. Izvješća i označena crvenom bojom.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj će objaviti u EOJN RH (<https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>) i na službenoj internetskoj stranici naručitelja (<https://viozz.hr/prethodna-analiza-trzista>).

DIREKTOR:
Tomislav Masten, dipl. polit. v. r.

DOSTAVITI:

1. EOJN RH
2. www.viozz.hr (javna objava)
3. Arhiva, ovdje