

Projektantski ured:



Vrlička 24
10000 Zagreb
OIB: 84077835296

Investitor:



Vukomerečka cesta 89
10000 Zagreb
OIB: 54189804734

Naziv građevine:

**Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš,
Marenić i Cerik - II. faza**

Lokacija:

k.č.br. 4255, 895/2, 972, 4260, 4261, 4264, 1840, 4253, 4262/1, 1283/1, 4265,
2037, 1962 i 2069, k.o. Vrbovec;
k.č.br. 915/1, 945, 940, 941, 204/125, 924, 906/2, 67/2, 63/2, 64/1, 58/3, 923,
904/95, 904/197, 904/196, 904/195, 904/94, 922, 939 i 938, 125/3, 129/6, 204/13,
942, 916, 915/2, 435/10, 727/2, 728, 898/72 i 946, k.o. Lovrečka Varoš;
k.č.br. 701, 729, 702, 409/2, 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 223/1, 730, 731, 700/2,
732, 709 i 678, k.o. Gostović

Zajednička oznaka mapa:

GP-174

Oznaka projekta:

GP-174/24

Razina razrade:

Glavni projekt

Strukovna odrednica:

Građevinski projekt

Redni broj mape u nizu:

1/1, KNJIGA 1

Revizija br.:

-

Glavni projektant i projektant

Ovlaštena osoba za izradu
prikaza mjera zaštite od požara

Ovlašteni inženjer geodezije

Srećko Čorbić, mag.ing.aedif.

Zlatko Korunda, mag. ing. arh.

Marko Brcković, dipl.ing.geod.

G 4598

Upisni broj: 214

Broj ovlaštenja: GEO 931

OVLAŠTENA OSOBA ZA IZRADU
ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA

ZLATKO KORUNDA, mag.ing.arh.

UPISNI BROJ: 214

Odgovorna osoba:

Anto Anušić

Zagreb, ožujak 2024.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 2
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Popis mapa

1/1	GRAĐEVINSKI PROJEKT	
	oznaka projekta: GP-174/24 HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10 000 Zagreb	<u>Projektant:</u> Srećko Čorbić, mag.ing.aedif. <u>Suradnici:</u>

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 3
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Popis projektanata

1. Srećko Čorbić, mag.ing.aedif., G 4598 - Mapa 1/1: Građevinski projekt, broj: GP-174/24
2. Zlatko Korunda, mag. ing. arh., Upisni broj: 214, Mapa 1/1: Građevinski projekt, broj: GP-174/24,
Prikaz mjera zaštite od požara
3. Marko Brcković, mag.ing.geod., Broj ovlaštenja: GEO 931 – Geodetski elaborat

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 4
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Podloge:

Geodetska podloga za građevine i zahvat u prostoru,

Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza na:

- Elaborat 1:** k.č.br. 4255, 895/2, 972, 4260, 4261, 4264, 1840, 4253, 4262/1, 1283/1, 4265, 2037, 1962 i 2069, k.o. Vrbovec; broj geodetske podloge: 157/2023, prosinac 2023.;
- Elaborat 2:** k.č.br. 915/1, 945, 940, 941, 204/125, 924, 906/2, 67/2, 63/2, 64/1, 58/3, 923, 904/95, 904/197, 904/196, 904/195, 904/94, 922, 939 i 938, 125/3, 129/6, 204/13, 942, 916, 915/2, 435/10, 727/2, 728, 898/72 i 946, k.o. Lovrečka Varoš; broj geodetske podloge: 158/2023, prosinac 2023.;
- Elaborat 3:** k.č.br. 701, 729, 702, 409/2, 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 223/1, 730, 731, 700/2, 732, 709 i 678, k.o. Gostović, broj geodetske podloge: 159/2023, prosinac 2023.

Izradio: Ured ovlaštenog inženjera geodezije Marko Brcković,

Blaževdolska 73, Blaževdol, Sveti Ivan Zelina

Ovlašteni inženjer geodezije: Marko Brcković, dipl.ing.geod.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 5
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Sadržaj:

KNJIGA 1

OPĆI DIO:

- Naslovna stranica
- Popis mapa
- Popis projekatana
- Podloge
- Sadržaj
- Izvod iz registra za tvrtku
- Imenovanje glavnog projektanta
- Imenovanje projektanta
- Ovlaštenje projektanta
- Izjava o usklađenosti
- Projektni zadatak
- Lokacijska dozvola
- Rješenje o produljenju Lokacijske dozvole
- Rješenje o drugoj izmjeni Lokacijske dozvole
- Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole
- Posebni uvjeti javnopravnih tijela

1	TEHNIČKI OPIS	67
1.1	Uvod i područje obuhvata	67
1.2	Postojeća projektna dokumentacija	70
1.3	Prikaz i smještaj građevine u prostoru	71
1.4	Faze izgradnje	72
1.5	Tehničko rješenje	74
1.6	Završni radovi	91
1.7	Temeljni zahtjevi za građevinu	93
1.8	Privremena prometna regulacija	95
1.9	Komunalna infrastruktura duž trase cjevovoda - postojeće instalacije	95
2	DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA (PRORAČUNI)	101
2.1	Hidraulička analiza	101
2.2	Zaključak	115
2.3	Statički proračun	116
3	PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE	147
3.1	Općenito	147
3.2	Pripremni radovi	149
3.3	Kanalski radovi	149
3.4	Betonski i armiranobetonski radovi	153
3.5	Asfalterški radovi	157
3.6	Montažni radovi	159
3.7	Prometni znakovi (okomita signalizacija)	167
4	UPORABNI VIJEK I PROGRAM ODRŽAVANJA GRAĐEVINE	170

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 6
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

4.1	Uporabni vijek građevine:	170
4.2	Održavanje građevine	170
5	POSEBNI TEHNIČKI UVJETI I GOSPODARENJE OTPADOM	172
6	PRIKAZ MJERA ZA ZAŠTITU NA RADU	174
6.1	Mjere za zaštitu na radu za vrijeme izvođenja radova	174
6.2	Tehničke mjere zaštite na radu za vrijeme uporabe objekta	175
7	PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA	176
7.1	Podaci o upisu građevine u registar kulturnih dobara	176
7.2	PODATCI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANIČENJA) O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA	186
7.3	MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA	195
7.4	ZAKLJUČAK O DOKAZU ISPUNJENJA TEMELJNOG ZAHTJEVA SIGURNOSTI U SVIM DIJELOVIMA GLAVNOG PROJEKTA U SLUČAJU POŽARA	199
8	PODATCI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA	201
8.1	Komunalni doprinos	201
8.2	Vodni doprinos	201
9	ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA	202
9.1	Općenito	202
9.2	Postojeće stanje	202
9.3	Obilježavanje izvođenja radova	203
9.4	Način postavljanja prometnih znakova	204
9.5	Obilježavanje sporedne (slijepe) ulice koja se zatvara za promet	204
10	ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE	207
11	TROŠKOVNIK S DOKAZNICOM MJERA	208
11.1	Dokaznica mjera	208
11.2	Troškovnik	229
12	ELEMENTI ISKOLČENJA	231
12.1	Iskolčenje građevine	231
12.2	Popis točaka iskolčenja	233
13	GRAFIČKI PRILOZI	234

KNJIGA 2

13.1.	Pregledna situacija cjevovoda na HOK karti	
13.1.1.	List 1: Naselja Lovrečka Varoš i Marenić	1:5 000
13.1.2.	List 2: Naselja Celine i Topolovec	1:5 000
13.1.3.	List 3: Naselja Lukovo i Cerik	1:5 000

KNJIGA 3

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 7
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

13.2. Geodetska podloga *na katastarskom planu* (DOF karta)

13.2.1. k.o. Vrbovec	1: 500
13.2.2. k.o. Lovrečka Varoš	1: 500
13.2.3. k.o. Gostović	1: 500
13.2.4. Potvrda katastra k.o. Vrbovec	
13.2.5. Potvrda katastra k.o. Lovrečka Varoš	
13.2.6. . Potvrda katastra k.o. Gostović	

13.3. *Situacija na geodetskoj podlozi s uklopljenim katastarskim planom i instalacijama*

13.3.1. List 1: Naselje Celine	1:1 000
13.3.2. List 2: Naselja Celine, Topolovec	1:1 000
13.3.3. List 3: Naselja Topolovec	1:1 000
13.3.4. List 4: Naselje Lukovo	1:1 000
13.3.5. List 5: Naselja Lukovo	1:1 000
13.3.6. List 6: Naselja Lukovo	1:1 000
13.3.7. List 7: Naselje Cerik	1:1 000
13.3.8. List 8: Naselja Cerik	1:1 000
13.3.9. List 9: Naselja Cerik	1:1 000
13.3.10. List 10: Naselje Marenić	1:1 000
13.3.11. List 11: Naselja Marenić	1:1 000
13.3.12. List 12: Naselja Marenić	1:1 000
13.3.13. List 13: Naselje Lovrečka Varoš	1:1 000
13.3.14. List 14: Naselje Lovrečka Varoš	1:1 000
13.3.15. List 15: Naselje Lovrečka Varoš	1:1 000
13.3.16. List 16: Naselje Lovrečka Varoš	1:1 000
13.3.17. List 17: Naselje Lovrečka Varoš	1:1 000
13.3.18. List 18: I. faza	1:1 000
13.3.19. List 19: I. faza	1:1 000

13.4. *Uzdužni profili projektiranih kanala*

13.4.1. Niz 8, Niz9	1:1 000/100
13.4.2. Niz 10, Niz10-1	1:1 000/100
13.4.3.1. Niz 11, List 1: Od stac 0+511,52 do 1+004,55	1:1 000/100
13.4.3.2. Niz 11, List 2, Od stac. 1+004,55 do 1+210,72	1:1 000/100
13.4.4.1. Niz 12, List 1: Od stac 0+000 do 0+528,89	1:1 000/100
13.4.4.2. Niz 12, List 2: Od stac 0+520,09 do 0+808,20, Niz 13, Niz 14	1:1 000/100
13.4.5. Niz 15, Niz 16, Niz 17	1:1 000/100
13.4.6. Niz 20	1:1 000/100
13.4.7. Niz 26	1:1 000/100
13.4.8. Niz 28, Niz 29	1:1 000/100
13.4.9.1. Niz 30, List 1: Od stac 0+000 do 0+525,53	1:1 000/100
13.4.9.2. Niz 30, Niz 31, List 2: Od stac 0+525,53 do 0+872,58	1:1 000/100
13.4.10.1. Niz 32, Niz 33 List 1: Od stac 0+000 do 0+333,04	1:1 000/100
13.4.10.2. Niz 33, Niz 34, List 2: Od stac 0+333,04 do 0+552,64	1:1 000/100
13.4.11.1. Niz 35, List 1: Od stac 0+000 do 0+539,20	1:1 000/100
13.4.11.2. Niz 35, List 2: Od stac 0+539,20 do 1+070,07	1:1 000/100
13.4.11.3. Niz 35, List 3: Od stac 1+070,07 do 1+609,30	1:1 000/100
13.4.11.4. Niz 35, List 4: Od stac 1+609,30 do 2+154,79	1:1 000/100
13.4.11.5. Niz 35, List 5: Od stac 2+154,79 do 2+754,57	1:1 000/100
13.4.12.1. Niz 36, Niz 37, Niz 37, List 1: Od stac 0+000,00 do 0+293,22	1:1 000/100
13.4.12.2. Niz 36, Niz 37, List 2: Od stac 0+293,22 do 0+681,18	1:1 000/100
13.4.13.1. Niz 38, Niz 39, List 1: Od stac 0+000,00 do 0+473,55	1:1 000/100
13.4.13.2. Niz 38, Niz 39, List 2: Od stac 0+473,55 do 0+822,20	1:1 000/100
13.4.13.3. Niz 38, Niz 39, List 3: Od stac 0+822,20 do 1+368,63	1:1 000/100
13.4.13.4. Niz 38, Niz 39, List 4: Od stac 1+368,63 do 1+905,53	1:1 000/100
13.4.13.5. Niz 38, Niz 39, List 5: Od stac 1+905,53 do 2+146,72, Niz 39	1:1 000/100

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 8
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

13.4.14. Niz 40, Niz 41, Niz 42	1:1 000/100
13.4.15. Niz 43	1:1 000/100
13.4.16.1. Niz 44, List 1: Od stac 0+000,00 do 0+538,77	1:1 000/100
13.4.16.2. Niz 44, List 2: Od stac 0+538,77 do 0+662,21, Niz 45	1:1 000/100
13.4.17. Niz 46	1:1 000/100
13.4.18. Niz 47, Niz 48	1:1 000/100
13.5. Tipsko zasunsko okno	
13.5.1. Tipsko zasunsko okno 150x150 cm, plan oplata	1:25
13.5.2. Tipsko zasunsko okno 150x150 cm, plan armature	1:25
13.5.3. Tipsko zasunsko okno 200x150 cm, plan oplata	1:25
13.5.4. Tipsko zasunsko okno 200x150 cm, plan armature	1:25
13.5.5. Tipsko zasunsko okno 250x150 cm, plan oplata	1:25
13.5.6. Tipsko zasunsko okno 250x150 cm, plan armature	1:25
13.6. Normalni poprečni presjek vodovodnog rova za PEHD cjevovode	1:25
13.7. Montažne sheme zasunskih okana	
13.8. Detalji	
13.8.1 Detalj prolaza PEHD cijevi kroz zid AB okna	1:25
13.8.2 Detalj nadzemnog hidranta	
13.8.2.1. Na cjevovodu DN75	1:25
13.8.2.2. Na cjevovodu DN90	1:25
13.8.2.3. Na cjevovodu DN110	1:25
13.8.2.4. Na cjevovodu DN160	1:25
13.8.2.5. Na kraju cjevovoda DN75	1:25
13.8.2.6. Na kraju cjevovoda DN90	1:25
13.8.2.7. Na kraju cjevovoda DN110	1:25
13.8.2.8. Na kraju cjevovoda DN160	1:25
13.8.2.9. Na kraju cjevovoda DN75 sa odzračnom garniturom	1:25
13.8.2.10. Na kraju cjevovoda DN90 sa odzračnom garniturom	1:25
13.8.2.11. Na kraju cjevovoda DN110 sa odzračnom garniturom	1:25
13.8.2.12. Na kraju cjevovoda DN160 sa odzračnom garniturom	1:25
13.8.3 Detalj križanja i paralelnog vođenja sa elektroinstalacijama	1:20
13.8.4 Detalj križanja i paralelnog vođenja sa TK instalacijama	1:25
13.8.5 Detalj bušenja ispod ceste	1:50
13.8.6 Detalj križanja sa plinovodom	1:50
13.8.7 Detalj križanja sa kanalizacijom	1:50
13.8.8 Tipsko AB okno za kućne priključke	1:20
13.8.9 Detalj spoja kućnog priključka ogrlicom	1:10
13.9. Betonska uporišta na horizontalnim lomovima cjevovoda	1 :--
13.10. Privremena regulacija prometa	
13.10.1 Shema regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova po danu	1:25
13.10.2 Shema regulacije prometa kada se radovi ne izvode i noću	1:25

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 9
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Izvadak iz sudskog registra tvrtke



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 06.03.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA	
MBS:	080606614
OIB:	84077835296
EUID:	HRSR.080606614
TVRTKA:	1 HIDRO-A društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i građenje 1 HIDRO-A d.o.o.
SJEDIŠTE/ADRESA:	5 Zagreb (Grad Zagreb) Vrlička ulica 24
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:	10 aanusic@me.com
PRAVNI OBLIK:	1 društvo s ograničenom odgovornošću
PREDMET POSLOVANJA:	1 * - Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom 1 * - Izrada i izvedba projekata iz područja elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije 1 * - Kupnja i prodaja roba 1 * - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu 1 * - Zastupanje stranih tvrtki 8 * - iznajmljivanje strojeva i opreme 8 * - pružanje usluga u trgovini 8 * - usluge informacijskog društva 8 * - promidžba (reklama i propaganda) 8 * - iznajmljivanje motornih vozila 8 * - održavanje i popravak motornih vozila 8 * - prijevoz za vlastite potrebe 8 * - djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu 8 * - djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu 8 * - djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu 8 * - skladištenje robe 8 * - energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 10
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 06.03.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- 8 * - stručni poslovi prostornog uređenja
- 8 * - djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- 8 * - poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- 8 * - poslovanje nekretninama
- 8 * - posredovanje u prometu nekretnina
- 8 * - stručni poslovi zaštite okoliša
- 8 * - djelatnost proizvodnje i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe
- 8 * - djelatnost istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- 8 * - fotografske djelatnosti
- 8 * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 8 * - organiziranje seminara, tečajeva, priredbi i kongresa
- 8 * - računalne i srodne djelatnosti
- 8 * - web dizajn
- 8 * - grafički dizajn
- 8 * - turističke usluge u nautičkom turizmu
- 8 * - turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- 8 * - ostale turističke usluge
- 8 * - turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- 8 * - pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- 8 * - pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- 8 * - čišćenje svih vrsta objekata
- 8 * - uređenje i održavanje krajobraza

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 11 ANTO ANUŠIĆ, OIB: 37496387247
Austrija, GRAZ, ZEUGAMTSWEG 29A
- 8 - jedini član d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 11 ANTO ANUŠIĆ, OIB: 37496387247
Austrija, GRAZ, ZEUGAMTSWEG 29A
- 8 - direktor
- 8 - zastupa pojedinačno i samostalno od 02.03.2017. godine

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Napomena:
Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 11
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 06.03.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
utječe na prava i obveze društva niti članova društva.
Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.).

PRAVNI ODNOSI:
Osnivački akt:
1 Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 26.veljače 2007.godine.
2 Izjava o osnivanju od 26.veljače 2007.god. izmjenjena u čl.4. odredbe o sjedištu društva. Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju od 25.veljače 2008.god. dostavljena u zbirku isprava.
3 Odlukom člana/osnivača društva od 05.02.2009. godine pročišćeni tekst Izjave o osnivanju od 25.02.2008. godine izmijenjen u cijelosti i dobio novi naziv Izjava od 05.02.2009. godine koja je dostavljena sudu u zbirku isprava.
6 Odlukom članova društva od 11.10.2013. godine, Izjava HIDRO-A d.o.o. od 05.02.2009. godine, zamijenjena je novim aktom pod nazivom - Društveni ugovor društva HIDRO-A d.o.o. od 11.10.2013. godine. Društveni ugovor društva HIDRO-A d.o.o. od 11.10.2013. godine sa potvrdom javnog bilježnika dostavljen je u zbirku isprava suda.
8 Odlukom jedinog člana društva od 02.03.2017. godine Društveni ugovor od 11.10.2013. godine u cijelosti je zamijenjen novim aktom pod nazivom Društveni ugovor društva od 02.03.2017. godine. Društveni ugovor društva od 02.03.2017. godine u potpunom tekstu je dostavljen u zbirku isprava suda.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	30.06.23	2022	01.01.22 - 31.12.22	GFI-POD izvještaj
eu	30.08.23	2022	01.01.22 - 31.12.22	Izjava o razl. izmjene
eu	30.08.23	2022	01.01.22 - 31.12.22	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU It	Datum	Naziv suda
0001 It-07/2756-5	27.04.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0002 It-08/4005-2	28.03.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0003 It-09/1321-2	11.02.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0004 It-10/8857-2	11.08.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0005 It-12/15157-2	01.10.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0006 It-13/23738-4	31.10.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0007 It-14/21173-2	26.09.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0008 It-17/10462-2	14.03.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0009 It-19/8542-1	27.02.2019	Trgovački sud u Zagrebu

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 12
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Elektronički zapis
Datum: 06.03.2024

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU It	Datum	Naziv suda
0010 It-22/21682-2	10.05.2022	Trgovački sud u Zagrebu
0011 It-24/9316-1	28.02.2024	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	18.06.2009	elektronički upis
eu /	17.06.2010	elektronički upis
eu /	31.03.2011	elektronički upis
eu /	01.06.2012	elektronički upis
eu /	17.04.2013	elektronički upis
eu /	31.03.2014	elektronički upis
eu /	03.04.2015	elektronički upis
eu /	06.04.2016	elektronički upis
eu /	11.04.2017	elektronički upis
eu /	13.04.2018	elektronički upis
eu /	30.04.2019	elektronički upis
eu /	25.06.2020	elektronički upis
eu /	31.05.2021	elektronički upis
eu /	22.04.2022	elektronički upis
eu /	30.06.2023	elektronički upis
eu /	30.08.2023	elektronički upis

Sukladno Uredbi o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 37/2023)
Tar. br. 28. ne plaća se pristojba za izdavanje aktivnog i/ili
povijesnog izvotka iz sudskog registra.



Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički
potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 000FQ-HD2oA-7PhdE-sLZo1-DPAeJ
Kontrolni broj: vEBgq-Z3OXa-361Ri-FfGE8

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
Isto možete učiniti i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave
potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku israde izvotka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 13
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Imenovanje glavnog projektanta



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

KLASA: 325-04/23-01/388
URBROJ:238-164-06/04-23-5
Zagreb, 18.9.2023.

Predmet: **IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA**

Obzirom da prema Ugovoru oznake 294-Z-UG-2022 od 3.1.2023.god. u izradi projekta:

Izrada novelacije projektne dokumentacije sustava javne vodoopskrbe za naselja Celine Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik – 2. faza

sudjeluje više projektanata, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. , u svojstvu Naručitelja , a temeljem članka 52. stavka 4. važećeg Zakona o gradnji, imenuje glavnog projektanta:

SREĆKO ČORBIĆ , mag.ing.aedif.
(djelatnik Hidro-A d.o.o. , Zagreb, Vrlička 24)

Imenovani djelatnik upisan je u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva s danom 15.11.2010. godine pod rednim brojem 4958, a što se utvrđuje uvidom u Potvrdu Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te se time ispunjavaju zakonom propisani uvjeti.

Glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata koji prema navedenom Ugovoru čine jednu cjelinu.

Direktor :
Tomislav Masten, dipl. polit.



Dostaviti:

1. Imenovanom
2. HIDRO-A d.o.o., Vrlička 24, 10000 Zagreb
3. Spis

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 14
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Imenovanje projektanta

IMENOVANJE

Na temelju Zakona o prostornom uređenju, čl. 130, (NN br.: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) donosim ovo Rješenje o imenovanju **projektanta** kako slijedi:

Oznaka / datum rješenja:	H-174, od 10.01.2023.
Gradjevina / usluga:	Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza
Imenovana osoba:	Srećko Čorbić, mag.ing.aedif.
Broj rješenja:	Rješenje Hrvatske komore inženjera građevinarstva Klasa: UP/I-360-01/10-01/4598, Urbroj: 500-03-1-1, od 18.11.2010., s danom upisa 15.11.2010., pod rednim brojem evidencije 4598

- ✓ Imenovani je dužan izvoditi sve poslove u skladu sa Zakonima, propisima i ostalom zakonskom regulativom, u skladu sa potvrđenim i odobrenim projektima i ostalom tehničkom dokumentacijom.

Direktor:

Anto Anušić

HIDRO-A d.o.o.
ZAGREB

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 15
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Ovlaštenje projektanta

KLASA: 360-01/24-03/660
URBROJ: 251-500-03-24-1
Zagreb, 6. ožujka 2024.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/2009), po zahtjevu koji je podnio Srećko Čorbić, mag.ing.aedif., Zagreb, Korčulanska 6, izdaje

POTVRDU

- Uvidom u službeni evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera građevinarstva razvidno je da je Srećko Čorbić, mag.ing.aedif., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa **15.11.2010.** godine, pod rednim brojem **4598**, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**", zaposlen u: **HIDRO-A d.o.o., Zagreb.**
- Uvidom u službeni evidenciju Hrvatske komore inženjera građevinarstva utvrđeno je da imenovan nije stegovno kažnjavan te da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova.
- Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovan član Hrvatske komore inženjera građevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kažnjavan.

 REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA	Vrijeme izdavanja:	06.03.2024. 10:29:12
	Izdavatelj certifikata:	CN=HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA, L=ZAGREB, 2.5.4.97=VATHR-65080653676, O=HKIG, C=HR
	Serijski broj:	65080653676.6.37
	Algoritam potpisa:	SHA256withRSA
	Broj zapisa:	2024-665
	Kontrolni broj:	349-789-378
Elektronički pečat:	MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQE4stMemHhlcrtMgdrwDnJ84aWm0zPgjfG M3X1t76WFzqCgSASl/yB03I2OrlB/g4x12FFotFrPT6SUK/9/tbct000a3QeBGHswWXdtkhFDKEwqhV PsNOwzX9vfp3y0VSAfl6HDj3WxDEqCV4MfLCGOuMzPrK6yHP7tdvZOMX8LyGShkFjy1FATSau7QdV cRDrM16OeQ3V2C2SEQOZscM+mk+zzYjcln6sHdTDJgimnOpo6eNY26IZaoaRWyGJG3nFHy2jypFKDf jhbBHB18SCiREJEJvVxzgjXMKDadQz43YwC/MOf6HSoUqUEU3ypJ08v2PLGCHKla430HXUQIDAQAB	
Informacije za provjeru dokumenta:	Elektronički zapisi se čuvaju najviše 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku može izvršiti provjera elektroničkog zapisa uvidom u elektronički zapis kojem se pristupa putem broja zapisa i kontrolnog broja otisnutog u kontrolnom dijelu elektroničkog zapisa, putem Internet adrese https://egrad.hkig.hr/dokumenti-provjera .	

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 16
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19) daje se:

Izjava o usklađenosti projekta

Naziv građevine: **Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza**

Lokacija: k.č.br. 4255, 895/2, 972, 4260, 4261, 4264, 1840, 4253, 4262/1, 1283/1, 4265, 2037, 1962 i 2069, k.o. Vrbovec;
k.č.br. 915/1, 945, 940, 941, 204/125, 924, 906/2, 67/2, 63/2, 64/1, 58/3, 923, 904/95, 904/197, 904/196, 904/195, 904/94, 922, 939 i 938, 125/3, 129/6, 204/13, 942, 916, 915/2, 435/10, 727/2, 728, 898/72 i 946, k.o. Lovrečka Varoš;
k.č.br. 701, 729, 702, 409/2, 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 223/1, 730, 731, 700/2, 732, 709 i 678, k.o. Gostović

Zajednička **GP-174**

oznaka mapa: **GP-174/24**

Oznaka projekta:

Razina razrade: **Glavni projekt**

Strukovna **Građevinski projekt**
odrednica

izrađen je sukladno:

1. Prostorni plan Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije, broj 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 (pročišćeni tekst), 27/15, 31/15 (pročišćeni tekst), 43/20, 46/20 (ispravak Odluke), 2/21 (pročišćeni tekst);
2. Prostorni plan uređenja grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije br. 12/03, 17/08, 21/08 (ispravak Odluke), 9/14, Glasnik grada Vrbovca br. 8/18, 1/19 (pročišćeni tekst), 1/20, 2/20 (pročišćeni tekst), 10/22 i 12/22 (pročišćeni tekst);
3. UPU grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije br. 10/05, 33/10, 9/14, Glasnik grada Vrbovca br. 8/18, 1/19 (pročišćeni tekst), 1/20, 2/20 (pročišćeni tekst), 10/22 i 12/22 (pročišćeni tekst);

te zadovoljava propisane uvjete, a projektirana građevina ispunjava bitne zahtjeve i druge uvjete za građevinu, te je usklađen s:

4. Lokacijskom dozvolom izdanom od strane RH, Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Vrbovec Klasa: UP/I-350-05/11-01/51, Ur.broj: 238/1-18-09/1-11-14, od 18.11.2011. godine;
5. Rješenjem o izmjeni Lokacijske dozvole izdanom od strane Republika Hrvatska, Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ispostava Vrbovec, Klasa: UP/I^o-350-05/13-01/15, Ur.broj: 238/1-18-09/1-13-02, od 06.02.2013. godine.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 17
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

6. Rješenjem o drugoj izmjeni Lokacijske dozvole izdanom od strane Republika Hrvatska, Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ispostava Vrbovec, Klasa: UP/I^o-350-05/14-01/25, Ur.broj: 238/1-18-09/1-14-04, od 30.05.2014. godine .
7. Rješenjem o produljenju lokacijske dozvole klasa:UP/I-350-05/13-01/75 urbroj: 238/I-18-09/1-13-02 od 30.12.2013 godine za još dvije godine, odnosno do 16.01.2016 godine.
8. Rješenjem o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole, izdanom od strane RH, Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Vrbovec Klasa: UP/I-350-05/23-01/000007, Ur.broj: 238-18-09/1-24-0009, od 12. 02. 2024. godine,

sa pripadnim posebnim uvjetima javnopravnih tijela temeljem poziva KLASA: 350-05/23-28/000027, URBROJ: 238-18-09/1-23-0011, Vrbovec, 05. 05. 2023:

1. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, HR-10000 Zagreb, Gundulićeva 32, utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 400100104/12941/23-7152/23, URBROJ: TS/TS-TD od 24.04.2023. godine
2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20, utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/3870, URBROJ: 511-01-361/1-23-2 od 25.04.2023. godine
3. Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Služba sanitarne inspekcije, HR-10000 Zagreb, Šubićeva 29, nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
4. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-03/23-01/8258, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 27.04.2023. godine
5. VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Koledovčina ulica 1, utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-07/23-01/194, URBROJ: 238-164-06/05-23-2 od 02.05.2023. godine
6. PLIN VRBOVEC d.o.o., HR-10340 Vrbovec, Kolodvorska 29, utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, URBROJ: 204/2023 od 27.04.2023. godine
7. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, HR-10000 Zagreb, Remetinečka cesta 3, utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/23-01/131, URBROJ: 238/1-15-2/4-23-2 od 02.05.2023. godine
8. Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), KLASA: 325-09/23-03/0004766, URBROJ: 374-25-2-23-2 od 20.04.2023. godine

te sa sljedećim zakonima, propisima i pravilnicima:

1. Zakoni:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, 125/2019)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 065/2017, 114/2018, 039/19, 098/2019))
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, NN 118/2018, 110/2019)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 20/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 18
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1


- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18,)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)
- Zakon o normizaciji (NN 80/13)
- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

2. Pravilnici i propisi:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 – ispravak 142/03)
- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 56/83)
- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94; NN 32/97)
- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)
- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, ispravak NN 61/12)
- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)
- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97)
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (SL 062/73)
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/2020)
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
- Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl. list 15/90)
- Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (NN 79/14)
- Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/16),
- Pravilnici, Smjernice i Odluke koji su usklađeni sa Zakonima, a propisuju detaljnije mjere zaštite prilikom izvedbe i eksploatacije pojedinih infrastrukturnih građevina
- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 004/2015)
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 017/2017, 75/20)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/2019).

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Srećko Čorbić
mag. ing. aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4598

Projektant:



Srećko Čorbić, mag.ing.aedif.

Zagreb, ožujak 2024.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 19
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Projektni zadatak



PROJEKTNI ZADATAK

NARUČITELJ: **VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O.**
Vukomerečka cesta 89, 10000 ZAGREB,
OIB: 54189804734

LOKACIJA: **Grad Vrbovec -Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik**

GRAĐEVINA: **Sustav javne vodoopskrbe II faza**

NIVO PROJEKTA: **Glavni projekt**

prosinac 2022.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 20
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



SADRŽAJ:

1. *UVOD*
2. *ZADATAK*
3. *PODACI I PODLOGE*
4. *POSEBNI UVJETI*
5. *SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE*
6. *PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA*
7. *POSEBNE NAPOMENE*
8. *GRAFIČKI PRILOZI*

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 21
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



1. UVOD

Izrada ovog projektnog zadatka se temelji na planu nabave Vodoopskrbe i odvodnje zagrebačke županije d.o.o, Vukomerečka cesta 89, Zagreb, za 2022. g., pod oznakom E-43-JN-U-22.

Vodoopskrbni sustav "Vrbovec" obuhvaća samo dio administrativnog područja Grada Vrbovca, a gospodarenje sustavom vrši isporučitelj vodnih usluga „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije“ d.o.o. Vodoopskrbnom mrežom pokriveno je uže urbanizirano područje Grada Vrbovca, te pojedina naselja uz grad, poglavito uz cestu prema Zagrebu.

Na smjerovima koji do danas nisu izgrađeni poduzimaju se intenzivne aktivnosti, odnosno izrađena je Studija izvodljivosti Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok.

Tijekom 2014. godine izvršeno je usklađenje Studije izvodljivosti i Idejnog projekta za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik.

Temeljem navedenog usklađenja i izrade novog Idejnog projekta ishodeno je Rješenje o drugoj izmjeni Lokacijske dozvole izdano od strane Republika Hrvatska, Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ispostava Vrbovec, Klasa: UP/I^o-350-05/14-01/24, Ur.broj: 238/1-18-09/1-14-04, od 30.05.2014. godine.

Nakon toga se pristupilo izradi glavnog projekta kojim se daje tehničko rješenje predmetnog cjevovoda u skladu sa projektnim zadatkom, lokacijskom dozvolom, posebnim uvjetima gradnje, pravilima struke, te važećim zakonskim propisima i normama.

Glavni projekt je potrebno novelirati i uskladiti sa ovim projektnim zadatkom, lokacijskom dozvolom, posebnim uvjetima gradnje, pravilima struke, te važećim zakonskim propisima i normama te ishoditi građevinsku dozvolu.

2. ZADATAK

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada idejnog projekta, te novelacija glavnog projekta za vodoopskrbnu mrežu naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik, II faza.

Prema izmjeni i dopuni glavnog projekta potrebno je izraditi troškovnik radova.

Projektant treba ishoditi sve potrebne akte, temeljem prenesenih ovlasti naručitelja, a to

su:

- ishođenje posebnih uvjeta
- ishođenje lokacijske dozvole
- ishođenje potvrda na glavni projekt
- ishođenje građevinske dozvole

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 22
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



3. PODACI I PODLOGE

Glavni projekt treba novelirati u skladu s podacima o postojećoj i projektiranoj infrastrukturi, studijom izvodljivosti RVS Zagreb istok, Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/16-02/58 URBROJ: 517-06-2-1-2-17-20 od 12.01.2017. te s važećim urbanističkim rješenjima koja su vidljiva na katastarskim podlogama, a uzeti će se u obzir i svi projekti koji su u izradi ili su dovršeni, ili su u postupku ishođenja građevinske dozvole kako bi se uskladili svi podaci u mjestima spojeva već projektiranih cjevovoda i budućih objekata.

Kod izrade projektne dokumentacije treba koristiti podatke o postojećim i projektiranim cjevovodima kojima raspolaže tvrtka „Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije“ d.o.o., Vukomerečka cesta 89, Zagreb.

Projektant je dužan kod novelacije projekta koristiti i druge podloge, koje nisu navedene u ovom projektnom zadatku, ukoliko mogu poslužiti prilikom izrade projektne dokumentacije.

4. POSEBNI UVJETI

Potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnih tijela, te nastavno Lokacijsku dozvolu, jer će se predmetni vodoopskrbni cjevovodi dijelom graditi na zemljištu za koje investitor nije riješio imovinsko pravne poslove ili za koje će biti potrebno provesti postupak izvlaštenja, a sve u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19).

Glavni projekt vodoopskrbnih cjevovoda novelira se u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19), tehničkim i drugim propisima donesenim na temelju ovog zakona, propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za predmetne građevine, te pravilima struke.

Po novelaciji Glavnog projekta potrebno je od javnopravnih tijela ishoditi potvrde na glavni projekt, te nastavno građevinsku dozvolu u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19).

U sklopu Glavnog projekta potrebno je dostaviti: elaborat zaštite od požara, elaborat regulacije prometa, Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja i situaciju iskolnjenja.

Svi dijelovi dokumentacije moraju biti primjereni za izradu dokumentacije za nabavu u skladu s važećim odrednicama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22).

5. SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE

Tehničko rješenje i lokaciju objekata projektant je dužan uskladiti s osnovnim smjernicama koje su dobivene iz usvojenog konceptijskog rješenja i hidrauličkog modela izrađenog od strane konzultanata/izrađivača Studijske dokumentacije koja se paralelno provodila kroz druge ugovore. Projektant mora preuzeti sve podatke za projektiranje iz studije izvodljivosti RVS Zagreb istok koji su bitni za projektiranje (npr. specifičnu potrošnju vode) uvažavajući trase postojećih i projektiranih cjevovoda kako bi sustav vodoopskrbe bio cjelovit, usklađen i funkcionalan.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 23
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



Prilikom izrade predmetne projektne tehničke dokumentacije potrebno je uvažavati navedene smjernice:

- Pridržavati se svih hidrotehničkih principa, sanitarno-tehničkih propisa, postojećih normi i standarda za sustave vodoopskrbe.
- Projektirati sustav vodoopskrbe predmetnog područja sukladno definiranom načinu vodoopskrbe usvojenog tehničkog rješenja temeljenog na analizama provedenim na hidrauličkom matematičkom modelu vodoopskrbe predmetnog područja, poštujući geodetske snimke izvedenih cjevovoda vodoopskrbe i trase i nivelete projektiranih cjevovoda,
- Omogućiti ispunjenje uvjeta vodonepropusnosti uklapajući se u postojeći izbor materijala i vrstu tehnologije izvođenja u projektnoj dokumentaciji.

Sve detalje oko tehničkog rješenja projektant je dužan dogovoriti sa predmetnim koordinatorom, voditeljem predmetnog područja, te ih uskladiti sa prethodno navedenim i izrađenim projektima.

Materijal cjevovoda će projektant odrediti u dogovoru sa investitorom.

Projektant će hidrauličkim proračunom, temeljem potrebne količine vode za sanitarnu i protupožarnu potrošnju i odabranog profila, proračunati raspoložive tlakove na svim karakterističnim mjestima. Hidraulički proračun projektant će izraditi temeljem rezultata mjerenja QH linije na cjevovodu na koji će se priključiti predmetni cjevovod. Hidraulički proračun mora obavezno sadržavati potrebe za vodom svih potrošača koje će projektant utvrditi temeljem važećih prostorno planskih dokumenata koji se odnose na područje snabdijevanja vodom, te važećih pravilnika i propisa.

Za detalje križanja (s ostalim instalacijama, prijelaze preko potoka, ispod prometnica županijskog i državnog značaja i sl.) potrebno je predvidjeti primjerenu zaštitu/izmještanje prema izdanim posebnim uvjetima javnopravnih tijela. Rješenje zaštite/izmještanja potrebno je troškovnički i grafički obraditi na izvedbenoj razini. Isto to potrebno je izraditi ukoliko u području obuhvata postoje zelenilo koje je potrebno ukloniti tijekom gradnje o trošku investitora.

Niveletu cjevovoda odrediti na temelju nivelete postojećih i budućih prometnica, te dubine početnih i krajnjih točki priključenja, uz osiguranje minimalne dubine kako bi se cjevovod zaštitio od smrzavanja te uvažavajući propisane posebne uvjete. Minimalna dubina ukapanja vodoopskrbnog cjevovoda je 1,0 m ispod razine tla (do tjemena cijevi) u svrhu održanja optimalne temperature vode.

U slučaju uzdužnog pada većeg od 15% potrebno je predvidjeti i dimenzionirati betonske uporišne blokove (utvrđice) za osiguranje od klizanja cjevovoda.

U ovisnosti o konfiguraciji terena, niveletu cjevovoda potrebno je postaviti tako da je na pogodnim mjestima omogućena ugradnja odzračno-dozračnih garnitura i muljnih ispusta, a sve u svrhu osiguranja kvalitetnog funkcioniranja i održavanja vodoopskrbnog cjevovoda.

Za dokazivanje usklađenosti komunalnih instalacija, sve izvedene i projektirane instalacije treba prikazati na jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija) na kojoj je potrebno kotirati udaljenosti projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda od ostalih komunalnih instalacija na kritičnim mjestima.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 24
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



U uzdužnom profilu moraju biti naznačene sve promjene na trasi (promjena pokrova, ceste, vodotok i sl.) i ucrtane sve postojeće i trenutno projektirane komunalne instalacije s kojima se projektirani cjevovod križa s navedenim stacionažama križanja i kotiranom vertikalnom udaljenosti, te po potrebi priložiti detaljne nacрте križanja. Položaj vodoopskrbnog cjevovoda mora biti skladu sa posebnim uvjetima komunalnih poduzeća.

Potrebno je prikazati tipske detalje:

- cijevi, fazonske komade i vodovodne armature
- poklopce na zasunskim komorama, hidrante, hidrantske škrinjice, stupove za oznaku položaja hidranata
- način prelaska s cijevi na armature, prolaze kroz zidove komora, armature u komorama, detalje spajanja hidranta i druge detalje.

Cijevi se polažu na podlogu (posteljicu) od pijeska granulacije 0-4 mm, debljine sloja 10 cm. Zatrpavanje cijevi do visine od 30 cm iznad tjemena izvesti pijeskom granulacije 0-4 mm sa nabijanjem laganim vibro nabijačima, a ostatak visine rova materijalom iz iskopa (u zelenoj površini), tj. zamjenskim materijalima prema uvjetima poduzeća nadležnog za ceste (u prometnicama).

Na mjestima horizontalnih i vertikalnih prijeloma obavezno predvidjeti betonske sidrene blokove i dimenzionirati ih na utjecaje probnog tlaka u cjevovodu.

Na mjestima spajanja budućih cjevovoda s postojećim cjevovodima kao i na mjestima križanja prometnica potrebno je projektom predvidjeti izradu armirano-betonskih zasunskih komora dovoljnih dimenzija za montažu potrebne armature (minimalni svijetli odmak bližeg ruba priрубnice ili stijenke cijevi do zida ili poda mora biti 30 cm). Dubina ukapanja gornje razine gornje ploče komore mora iznositi minimalno 25 cm zbog ugradnje uličnih kapa teleskopske garniture zasuna. Ispod ulaznog otvora predvidjeti sabirnu jamu u dnu komore dim. 40x40x30 cm (š * d * v). Za ugradnju većih armatura potrebno je osigurati montažno-demontažne pokrovne ploče komore. Ispod armatura u komori potrebno je predvidjeti armirano betonska uporišta (oslonce) koji će ih pridržavati.

Za vodovodne armature koje se ugrađuju izvan zasunskih komora (predzasuni hidranata, hidranti, sektorski zasuni, odzračno-dozračne garniture i sl.) predvidjeti „ugradnju u suho“, tj. u suhozidu od pune opeke na betonskoj podlozi i betonsko podložnom pločom za škrinjicu ili uličnu kapu. Oko kapa hidranata u zelenoj površini predvidjeti oblaganje betonskim kockama površine minimalno 1,0 m².

Na cjevovodu, na propisanim razmacima predvidjeti potrebne hidrante, u pravilu nadzemne, a samo iznimno u opravdanim slučajevima podzemne, sve u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06, članak 14).

Projektant je dužan prilikom projektiranja uvažiti i druge smjernice i upute za projektiranje od strane ovlaštenog predstavnika investitora.

6. PROJEKTNА DOKUMENTACIJA

Projektant je dužan za predmetnu građevinu izraditi projekte sukladno projektном zadatku, postojećim urbanističkim planovima i projektima, postojećem stanju na terenu i u skladu s

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 25
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



općom i tehničkom građevinskom regulativom posebice Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19), Zakonom o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), nadalje Zakonom o općem upravnom postupku (NN 47/09) i Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) te svim propisima, uredbama i uzancama donesenim temeljem navedenih zakona.

Projektant je dokumentaciju dužan uskladiti sa zakonskom regulativom vezanom uz komunalno gospodarstvo, vode, zaštitu okoliša i sve ostale propise koji se mogu javiti radi specifičnosti pojedinog predmeta.

Glavni uz zakonom propisane priloge, mora sadržavati:

- projektni zadatak
- lokacijska dozvola
- tehnički opis
- hidraulički proračun
- statički proračun
- sve potrebne inženjerske proračune i detalje (mehanička i toplinska zaštita cjevovoda, razupiranja, prolazi ispod ili iznad vodotoka /kanala...)
- iskaz procijenjenih troškova građenja
- potrebne tekstualne priloge
- program kontrole i osiguranja kvalitete
- iskolčenje glavnih točaka vodovodne mreže
- iskaz vodovodnog materijala
- troškovnik
- preglednu situaciju područja u M 1:5000 s ucrtanim postojećim i projektiranim cjevovodima u području obuhvata s naznačenim položajem zasuna i hidranata
- katastarski plan sa ucrtanim cjevovodima
- ovjerena geodetska podloga od nadležnog Ureda za katastar
- situaciju iskolčenja cjevovoda
- izvedbenu situaciju,
- situaciju komunalnih instalacija,
- uzdužni profil cjevovoda
- karakteristične poprečne profile prometnice u odgovarajućem mjerilu
- montažni plan
- nacрте komora i ostalih građevina na cjevovodu

Kao sastavni dio Glavnog projekta potrebno je izraditi Elaborat privremene regulacije prometa sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17), Pravilniku o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13) i Elaborat zaštite od požara zbog toga što se prema odredbama čl. 27 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) projektirana vodoopskrbna mreža u pogledu mjera zaštite od požara razvrstava u skupinu 2- kao zahtjevne građevine. Prema članku 28. Zakona za objekte skupine 2 potrebno je izrađivati zasebni elaborat zaštite od požara.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 26
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



7. POSEBNE NAPOMENE

Prilikom projektiranja Projektant se treba pridržavati Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga TD Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. (Glasnik Zagrebačke županije 10/17).

Izradu projektne dokumentacije sukladno ovom Projektnom zadatku pratit će predstavnik Naručitelja. Projektant je dužan prisustvovati na radnim sastancima koji će se održavati tijekom realizacije Ugovora, a na koje će ga pozvati Naručitelj.

Prije predaje Glavnog projekta Projektant je dužan radnu verziju u dva (2) primjerka dostaviti Naručitelju. Na temelju eventualnih iskazanih primjedbi, Projektant je dužan izvršiti potrebna usklađenja, odnosno korekcije. Isto se mora konstatirati zapisnički na sastanku s Naručiteljem.

U postupku ishodenja potvrda na Glavni projekt i Građevinske dozvole Projektant je u obvezi izrade eventualnih izmjena i dopuna Glavnog projekta u postupku kontrole projekta bez dodatnih troškova.

Projektant je odgovoran za cjelovito sagledavanje svih dijelova projekta, u svim fazama i za njihovo uspješno odvijanje i objedinjavanje.

Svi detalji koji nisu obuhvaćeni ovim projektним zadatkom utvrditi će se zapisnički i činiti će sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Prije ishodenja Građevinske dozvole potrebno je dostaviti Glavni projekt na izdavanje potvrde glavnog projekta u Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije d.o.o., kao i svim drugim javnopravnim tijelima kako bi se utvrdilo da je Glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima, a sve prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19).

Po ishodenju Građevinske dozvole Projektant je dužan dostaviti Naručitelju njezin pravomoćan original i 3 primjerka glavnog projekta (uključujući ovjerene primjerke koji su sastavni dio Građevinske dozvole) u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu.

Pored obveze predaje kompletne dokumentacije u elektronskom zapisu na način definiran Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19) i Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17), obveza Projektanta je na nosaču podataka predati:

- tekstualne dijelove projekta u DOC ili DOCx formatu,
- tablične dijelove projekta u nezaključanom XLS ili XLSx formatu,
- grafičke dijelove projekta u AutoCAD 2010 DWG formatu, s pripadajućim STB ili CTB datotekama,
- sve rasterske podloge referirane u DWG dokumentima.

Primopredaja dokumentacije između Naručitelja i Projektanta vrši se zapisnički. Zapisnikom koji svojim potpisima ovjeravaju ovlašteni predstavnik Naručitelja i Projektanta utvrđuje se izvršenje navedenih obveza Projektanta u smislu predaje projektne dokumentacije.

Sva dokumentacija treba biti izrađena na hrvatskom jeziku.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 27
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



VODOOPSKRBA I ODVOĐNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Otisnuta i uvezana dokumentacija i digitalna verzija moraju biti identične i trebaju omogućiti da se iz elektroničke verzije po potrebi mogu dobiti i dodatni primjerci u svemu jednaki kao i otisnuti primjerak.

Plaćanje potrebnih taksi i pristojbi za Građevinske dozvole te plaćanje vodnog i komunalnog doprinosa obveza su Naručitelja.

Sve eventualne promjene i nadopune koje nisu obuhvaćene projektnim zadatkom, a mogu se pojaviti tijekom izrade projektne dokumentacije, utvrdit će se zapisnički između Projektanta i Naručitelja i postati će sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Za sve informacije kod izrade projekta, Projektant se može obratiti osobi koja je izradila projektni zadatak ili ovlaštenoj osobi Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb.

Ovaj projektni zadatak vrijedi dvije (2) godine od izdavanja. Ukoliko se projekt ne izradi u tom roku zadatak gubi valjanost.

8. GRAFIČKI PRILOZI

Nalaze se u zasebnom prilogu dokumentacije.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 28
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Lokacijska dozvola



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Vrbovec

Klasa: UP/I-350-05/11-01/51
Urbroj: 238/1-18-09/1-11-14
Vrbovec, 18. 11. 2011.

UP/I-350-05/11-01/51

Ovo rješenje postalo je izvršno

dana 08. 12. 2011.

U Vrbovcu, 18. 12. 2011.

Odgovorni složen



Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Vrbovec, temeljem odredbe članka 105. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 38/09 i 55/11), a u vezi sa člankom 113. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 90/11) rješavajući po zahtjevu KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o., putem opunomoćenika „HIDRO- A“ d.o.o., Zagreb, za izdavanje Lokacijske dozvole za izgradnju „Vodoopskrbne mreže naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik“, i z d a j e:

LOKACIJSKU DOZVOLU

za zahvat u prostoru – „Vodoopskrbna mreža naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik“,
na katastarskim česticama u katastarskim općinama Vrbovec, Gostović i Varoš,
kojom se određuje:

I 1. Oblik i veličina građevinske parcele

Prikazana je na preglednim situacijama u mjerilu 1:25000 i situacijama na posebnoj geodetskoj podlozi u mjerilu 1:5000, a koje su sastavni dio Idejnog projekta broj.: LD-048-4/10 od svibnja 2011. godine, koji je izradio Damir Jurić, dipl. ing. građ., ovlašten inženjer građevinarstva, „HIDRO- A“ d.o.o., Zagreb.

2. Namjena građevine: vodoopskrbna mreža kao dio budućeg vodoopskrbnog sustava Grada Vrbovca, a radi vodoopskrbe stanovništva pitkom vodom i osiguravanja potrebne količine vode za protupožarnu zaštitu.

3. Obuhvat zahvata u prostoru:

Predmet ove Lokacijske dozvole je vodoopskrbna mreža, kako je prikazano na situacijama iz točke I.

II Tehnička rješenja građevine

1.1. Veličina i površina građevine:

„Vodoopskrbna mreža naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik“ smještena je na više katastarskih čestica, prema popisu iz idejnog projekta, u 3 katastarske općine: k.o. Vrbovec, k.o. Gostović i k.o. Varoš.

Položaj cjevovoda prikazan je na skeniranim i georeferenciranim kartama, digitalnim ortofoto kartama i vektoriziranim katastarskim planovima Državne geodetske uprave.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 29
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

UP/I-350-05/11-01/51

Ukupna dužina projektiranih magistralnih cjevovoda iznosi cca 16.328,83 metara, a vodoopskrbna mreža će se na više mjesta spojiti na projektirane cjevovode kako bi se napravili odvojeci prema pojedinim dijelovima naselja, odnosno ulicama.

1.2. Parcelacija zemljišta nije potrebna – trasa cjevovoda će se u najvećoj mogućoj mjeri voditi po javnim površinama, unutar cestovnog zemljišta.

2. Konstrukcija

Cjevovod će se projektirati od polietilena PEHD TIP – 100, a armature, fazonske komade i hidrante od lijevanog željeza; sve za radni tlak 10 bara.

Objekti cjevovoda koje treba predvidjeti su zasunska okna, linijski sekcijski zasuni i betonska uporišta za prihvata sila u horizontalnim i vertikalnim krivinama. Određena zasunska okna treba projektirati tako da je moguća naknadna ugradnja mjerno - regulacijske opreme odnosno NUS.

Niveletu cjevovoda potrebno je postaviti tako da je na pogodnim mjestima omogućena ugradnja automatskih usisno – odzračnih ventila i muljnih ispusta, kao i sekcijskih zasuna, a položiti ju s minimalnim nadslojem od 0,8 m iznad tjemena cijevi.

3. Seizmička zona: VIII stupanj MCS ljestvice.

4. Prilikom projektiranja i izvođenja potrebno je pridržavati se Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("Narodne novine", broj 151/2005).

III U provedenom postupku prikupljeni su slijedeći posebni uvjeti koji su sastavni dio ove Lokacijske dozvole i u skladu s kojima treba projektirati Glavni projekt (sastavni dio ove Lokacijske dozvole pod br. 3.):

1. Posebni uvjeti Županijske uprave za ceste zagrebačke županije Klasa: 350-05/10-01/481, Urbroj: 238/1-15-10-2 od 14. 11. 2011. g.
2. Posebni uvjeti HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Pogon Dugo Selo, Broj:4/01-13.1-2034/2011-IM od 05. 11. 2011. g.,
3. Vodopravni uvjeti Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za slivno područje sliva Save, Zagreb, izjavljeni na zapisnik dana 07. 09. 2011.
4. Posebni uvjeti građenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Zagrebačke, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova, Broj: 511-19-25/1-10344/1-2011, od 31. kolovoza 2011.,
5. Posebni uvjeti PLINA VRBOVEC d.o.o., Broj: 802/2011 od 23. 09. 2011.
6. Posebni uvjeti KOMUNALCA VRBOVEC d.o.o., Broj: 2192-14-3754/2011 od 20. 09. 2011. g.,
7. Sanitarno tehnički uvjeti i uvjeti za zaštitu od buke Uprava za sanitarnu inspekciju, Klasa: 540-02/11-03/6522, od 15. 09. 2011.
8. Uvjeti gradnje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, Klasa: 361-03/11-01/3834, Urbroj: 376-10/ŽO-11-2 (JŠ), od 30. kolovoza 2011.

Uvid u idejni projekt održan je 07. 09. 2011. g. o čemu je sastavljen zapisnik. Vodopravni uvjeti sastavni su dio predmetnog zapisnika. Kako se uvidu u idejni projekt radi prikupljanja posebnih uvjeta nisu odazvali predstavnici upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo grada Vrbovca, a nisu se očitovali niti u zakonskom roku od 15 dana, smatra se da isti nemaju posebnih uvjeta građenja.

IV Uređenje zemljišta unutar obuhvata: Zahvat u prostoru prostire se dijelom uređenim, a dijelom neuređenim zemljištem.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 30
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

UP/I-350-05/11-01/51

V IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA:

Parcele obuhvaćene zahvatom u prostoru, nalaze unutar granica obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Vrbovca ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 12/03 i 17/08), prema kojima se nalaze dijelom unutar, a dijelom izvan granica građevinskog područja.

VI Parcelacija građevinskog zemljišta nije potrebna.

VII Na temelju ove Lokacijske dozvole NE MOŽE SE započeti s građenjem već je potrebno ishoditi POTVRDU GLAVNOG PROJEKTA.

VIII Ova Lokacijska dozvola vrijedi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za POTVRDU.

Važenje iste može se produžiti na zahtjev investitora jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdana Lokacijska dozvola. U tom roku treba podnijeti zahtjev za izdavanje Potvrde glavnog projekta.

Obrazloženje

Predlagatelj, KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec, putem opunomoćenika „HIDRO- A“ d.o.o., Zagreb, podnio je dana 03. 08. 2011. godine kod ovog tijela zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole za zahvat u prostoru „Vodoopskrbna mreža naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik“ na katastarskim česticama u katastarskim općinama Vrbovec, Gostović i Varoš.

Zahtjev je osnovan.

U provedenom postupku, utvrđeno je:

1. Da je građenje i održavanje vodnih građevina u interesu Republike Hrvatske, temeljem čl. 22. Zakona o vodama („ Narodne novine“, broj 153/09),
2. Da je zahtjev podnesen od ovlaštene osobe:
- predlagatelj je poduzeće osnovano u svrhu da upravlja objektima infrastrukture, te stoga ima pravni interes za gradnju vodoopskrbnih objekata.
3. Da je postojeće stanje lokacije: na parcelama su postojeće građevine – ceste (državne, županijske i nerazvrstane), kako je navedeno u Idejnom projektu.
4. Da se parcele preko kojih se planirana zahvat u prostoru, nalaze unutar granice obuhvata dokumenata prostornog uređenja navedenih u točki V dispozitiva ove Lokacijske dozvole.

Predlagatelj je priložio zahtjevu:

- Idejni projekt broj.: LD- 048-4/10 od svibnja 2011. godine, koji je izradio Damir Jurić, dipl. ing. građ., ovlašteni inženjer građevinarstva, „HIDRO- A“ d.o.o., Zagreb , koji je sastavni dio ove Lokacijske dozvole.

Također je ovo tijelo pribavilo posebne uvjete i suglasnosti navedene u toč. III dispozitiva ove Lokacijske dozvole od br. 1 do br. 8.

Ovo tijelo je temeljem članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09) pozivom objavljenim putem Hrvatskog radio Vrbovca, emitiranog dana 17. i 18. 09. 2011. godine, te izlaganjem poziva na oglasnoj ploči tijela graditeljstva i na licu mjesta, pozvalo sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini u k.o. Vrbovec, Gostović, Varoš, na kojima se planira zahvat u prostoru, kao i vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na neposrednim susjednim nekretninama, da dana 20. 09. 2011. godine izvrše uvid u Idejno rješenje.

Kako se pozivu na uvid u Idejni projekt nije nitko od zainteresiranih stranaka odazvao, što je konstatirano i zapisnikom, smatra se da se svi suglasni s planiranim zahvatom u prostoru.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 31
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

UP/I-350-05/11-01/51

Slijedom ovako provedenog postupka, navedenog činjeničnog stanja i utvrđenja da je predmetni zahvat u prostoru u skladu s odnosnim dokumentima uređenja prostora navedenim pod toč. V dispozitiva ove Lokacijske dozvole, te posebnim zakonima i propisima, primjenom članaka 103. do 118. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pristojba na ovu Lokacijsku dozvolu prema Tbr. 1. i 62. stavak 3. toč. 5. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10), u vrijednosti od 3 020,00 kn, propisno je naplaćena u postupku.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Lokacijske dozvole dozvoljena je žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, ulica Republike Austrije 20, u roku 15 dana od dana prijema istog.

Žalba se predaje ovom tijelu neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn po Tbr. 3 Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10).

VODITELJICA PODODSJEDA:

Jadranka Macut, dipl. ing. arh.



Dostaviti:

1. **KOMUNALAC VRBOVEC**, Kolodvorska 29, Vrbovec, putem: **HIDRO- A d.o.o.**, Zagreb, Dužice 1,
2. **Arhiva**, -
3. **Oglasna ploča**, ovdje.-

Na znanje:

1. **Gradevinska inspekcija** - ovdje,
2. **Županijski zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije**, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 72,
3. **Evidencija**, ovdje,-

Sastavni dio Lokacijske dozvole su:

1. **Izводи iz dokumenta prostornog uređenja:**

- Prostorni plan uređenja Grada Vrbovca ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 12/03 i 17/08) - grafički dio-korištenje i namjena površina.

2. **Idejni projekt broj.: LD-048-4/10 od svibnja 2011. godine**, koji je izradio **Damir Jurić, dipl. ing. građ., ovlaštenu inženjer građevinarstva, „HIDRO- A“ d.o.o., Zagreb**,
3. **Posebni uvjeti su navedeni u poglavlju III dispozitiva ove Lokacijske dozvole, pod rednim brojevima od 1 do 8.**

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 32
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

izmjeni Lokacijske dozvole



Klasa: UP/I-350-05/13-01/15
Ur.broj: 238/1-18-09/1-13-02.
Vrbovec, 06. 02. 2013.

Klasa: UP/I-350-05/13-01/15

Ovo rješenje postalo je izvršno
dana 22. 02. 2013.

U Vrbovcu, 22. 02. 2013.

Odgovorni službenik



Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Vrbovec, rješavajući po zahtjevu KOMUNALCA VRBOVEC d.o.o., zastupanog po opunomoćeniku „HIDRO - A“ d.o.o., Zagreb, Dužice 1, za izmjenu Lokacijske dozvole, temeljem odredbe članka 115. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), i z d a j e:

RJEŠENJE o izmjeni Lokacijske dozvole

Lokacijska dozvola izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Vrbovec, Klasa: UP/I-350-05/11-01/51, Urbroj: 238/1-18-09/1-11-14, od 18. 11. 2011. g., izvršna s danom 08. 12. 2011. g., za zahvat u prostoru „Vodoopskrbna mreža naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik“, mijenja se kako slijedi:

1. Idejni projekt koji je sastavni dio Lokacijske dozvole, broj: LD-048-4/10 od svibnja 2011. g., koji je izradio ovlašten inženjer građevinarstva Damir Jurić, dipl. ing. građ., (G 1489), za HIDRO-A d.o.o., Zagreb, mijenja se i dopunjuje Idejnim projektom za izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole broj: LD-048-5/12, od siječnja 2013. g., izrađenim od strane istog projektanta.

2. U svemu ostalom Lokacijska dozvola ostaje nepromijenjena.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva, KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o., zastupan po opunomoćeniku „HIDRO - A“ d.o.o., Zagreb, Dužice 1, podnio je zahtjev ovom tijelu za izmjenu Lokacijske dozvole izdane po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Vrbovec, Klasa: UP/I-350-05/11-01/51, Urbroj: 238/1-18-09/1-11-14, od 18. 11. 2011. g., izvršna s danom 08. 12. 2011. g., za zahvat u prostoru „Vodoopskrbna mreža naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik“.

Nakon uklopa katastarskih planova na snimljenu geodetsku podlogu dobio se je točniji podatak o položaju trase cjevovoda u odnosu na katastarsko stanje. U odnosu na idejni projekt temeljem kojeg je izdana Lokacijska dozvola došlo je do promjene nacrt situacije cjevovoda na kopijama katastarskih planova gdje se zbog izvršenih uklopa, trasa cjevovoda nalazi na manjem broju čestica.

Zahtjev je osnovan.

Podnositelj zahtjeva priložio je sljedeću dokumentaciju:

- Idejni projekt za izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole broj: LD-048-4/12, od siječnja 2013. g., koji je izradio ovlašten inženjer građevinarstva Damir Jurić, dipl. ing. građ., (G 1489), za HIDRO-A d.o.o., Zagreb.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 33
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Klasa: UP/I-350-05/13-01/15

Izmjena i dopuna idejnog projekta odnosi se na novi prikaz trase cjevovoda na kopijama katastarskih planova sa uklopljenim trasama cjevovoda, te na novi popis čestica preko kojih ide trasa cjevovoda.

Nakon što je utvrđeno da su ostali dijelovi projekta: pregledna situacija vodoopskrbnog sustava, situacija na DOF i HOK kartama u mjerilu 1:5000, te situacije na geodetskom snimku predmetnog područja u mjerilu 1:1000, ostali nepromijenjeni, što znači da je prostorni položaj cjevovoda ostao nepromijenjen u odnosu na postojeće stanje na terenu i u odnosu na Gauss-Kruegerove koordinate, te nakon što je utvrđeno da se nije promijenila uskladenost zahvata u prostoru s Prostornim planom uređenja grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije, broj: 12/03 i 17/08), zahtjevu je udovoljeno i doneseno je Rješenje kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je temeljem odredbe čl. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 30/00, 163/03, 110/04, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11 i 112/12), u iznosu od 70,00 kn.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana prijema iste.

Žalba se predaje ovom tijelu neposredno ili putem pošte, a može se i izjaviti na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn po Tbr. 3. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 30/00, 163/03, 110/04, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11 i 112/12).

VODITELJICA PODODSEK A
Jadranka Macut, dipl. ing. arh



DOSTAVITI:

1. KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.,
zastupan po opunomoćeniku „HIDRO - A“ d.o.o., Zagreb, Dužice 1,
2. Oglasna ploča, ovdje,
3. Arhiva.-

Radi znanja:

1. Županijski zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
Zagreb, Ulica Grada Vukovara 72,
2. Evidencija.-

Sastavni dio Rješenja o izmjeni lokacijske dozvole je:

- Idejni projekt za izmjenу i dopunu Lokacijske dozvole broj: LD-048-4/12, od siječnja 2013. g., koji je izradio ovlaštenі inženjer građevinarstva Damir Jurić, dipl. ing. građ., (G 1489), za HIDRO-A d.o.o., Zagreb.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 34
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Rješenje o produljenju Lokacijske dozvole



Klasa: UP/I-350-05/13-01/67



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Vrbovec

Klasa: UP/I-350-05/13-01/67
Urbroj: 238/1-18-09/1-13-02
Vrbovec, 28. 11. 2013.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Vrbovcu, povodom zahtjeva KOMUNALCA VRBOVEC d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec, radi produženja važenja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – izgradnja „Vodoopskrbne mreže naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik“, a temeljem članka 118. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (" Narodne novine ", broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), **i z d a j e**

RJEŠENJE

- I. **Produžuje se** rok važenja lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/11-01/51, Urbroj: 238/1-18-09/1-11-14 od 18. 11. 2011. godine, izdane od strane Zagrebačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Vrbovcu, izvršne s danom 08. 12. 2011. godine, za još dvije godine, odnosno do 08. 12. 2015. godine.
- II. Za istu Lokacijsku dozvolu investitor je ishodio Rješenje o izmjeni Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/13-01/15, Urbroj: 238/1-18-09/1-13-02 od 06. 02. 2013. g., koje je postalo izvršno 22. 02. 2013. g.
- III. U svemu ostalom lokacijska dozvola ostaje nepromijenjena.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva, KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec, podnio je dana 12. 11. 2013. godine, zahtjev ovom tijelu za produženje važenja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – izgradnja „Vodoopskrbne mreže naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik“, obzirom da u određenom roku nisu mogli podnijeti zahtjev za potvrdu glavnog projekta.

Zahtjevu za izdavanje produljenja lokacijske dozvole investitor je priložio:

- presliku izvršne lokacijske dozvole, Klasa: UP/I-350-05/11-01/51, Urbroj: 238/1-18-09/1-11-14 od 18. 11. 2011. godine, izdane od strane Zagrebačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Vrbovcu, izvršne s danom 08. 12. 2011. godine.
- presliku Rješenja o izmjeni Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/13-01/15, Urbroj: 238/1-18-09/1-13-02 od 06. 02. 2013. g., koje je postalo izvršno 22. 02. 2013. g.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 35
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Klasa: UP/I-350-05/13-01/67

Postupajući po podnesku, a budući da se planirani zahvat u prostoru nije promijenio, ovo tijelo ocijenilo je da u postupku nije potrebno pozivati vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na susjednim nekretninama.

Kako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana, važenje lokacijske dozvole može se na zahtjev podnositelja zahtjeva produžiti jednom na još dvije godine,

S obzirom na izloženo valjalo je ovu upravnu stvar riješiti kao u izreci.

Upravna pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 propisno je naplaćena u postupku, temeljem odredbe Tbr. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama (" Narodne novine ", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 117/07, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja stranka ima pravo žalbe Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, Ul. Republike Austrije br. 20, kao drugostupanjskom tijelu, u roku od 15 dana od dana prijema istog.

Žalba se predaje ovom tijelu neposredno ili putem pošte, a može se i izjaviti na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn po Tbr. 3 Zakona o upravnim pristojbama (" Narodne novine ", broj 8/96, 77/96, 131/97, 68 /98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13).

VODITELJICA PODODSJEKA:

Jadranka Macut, dipl. ing. arh.



DOSTAVITI:

- ① KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec,
2. Oglasna ploča, ovdje,
3. Arhiva.-

Na znanje:

1. Županijski zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
Zagreb, Ulica Grada Vukovara 72,
2. Evidencija 09/1, ovdje.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 36
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Rješenje o drugoj izmjeni Lokacijske dozvole



Klasa: UP/I-350-05/14-01/25
Urbroj: 238/1-18-09/1-14-04.
Vrbovec, 30. 05. 2014.

Klasa: UP/I-350-05/14-01/25

Ovo rješenje postalo je izvršno

dana 17.06.2014.

U Vrbovcu, 17.06.2014.

Odgovorni službenik:



Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Vrbovec, rješavajući po zahtjevu VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o., Vrbovec, Kolodvorska 29, za izmjenu Lokacijske dozvole, temeljem odredbe članka 148. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13), i z d a j e:

RJEŠENJE o 2. izmjeni Lokacijske dozvole

Lokacijska dozvola izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Vrbovec, Klasa: UP/I-350-05/11-01/51, Urbroj: 238/1-18-09/1-11-14, od 18. 11. 2011. g., izvršna s danom 08. 12. 2011. g., za zahvat u prostoru „Vodoopskrbne mreže naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik“, izmijenjena Rješenjem o izmjeni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/13-01/15, Urbroj: 238/1-18-09/1-13-02 od 06. 02. 2013. g., produžena Rješenjem o produženju Klasa: UP/I-350-05/13-01/67, Urbroj: 238/1-18-09/1-13-02 od 28. 11. 2013. g., mijenja se kako slijedi:

1. Mijenja se investitor planiranog zahvata u prostoru, te isti sada glasi VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC, Kolodvorska 29, Vrbovec.

2. Idejni projekt koji je sastavni dio Lokacijske dozvole, broj: LD-048-4/10 od svibnja 2011. g., koji je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva Damir Jurić, dipl. ing. građ., (G 1489), za „HIDRO-A“ d.o.o., Zagreb, koji je izmijenjen i dopunjen Idejnim projektom za izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole broj: LD-048-4/12, od siječnja 2012. g., izrađenim od strane istog projektanta, mijenja se i dopunjuje Idejnim projektom broj: LD-048-4/14 od ožujka 2014. g., izrađenim od strane istog projektanta.

3. U točki II, stavak 1.1., dodaje se stavak koji glasi:

„Predviđena je faznost izgradnje. Zahvat u prostoru se planira izvesti u dvije faze kako je prikazano na preglednoj situaciji u mj 1:5000 na HOK-u, koja je sastavni dio Idejnog projekta za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole broj: LD-048-4/14 od ožujka 2014. g., koji je izradio Damir Jurić, dipl. ing. građ., (G 1489), za „HIDRO-A“ d.o.o., Zagreb. Ukupna dužina projektiranih cjevovoda iznosi cca 17.210 m.“

4. U točki III stavak 2. alineja 4. mijenja se i glasi:

„Obavijest MUP-a, Policijska uprava zagrebačka, Sektor upravnih i inspeksijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Klasa: 511-19-25/1-5349/1-2014, od 06. 05. 2014. g.“

5. U svemu ostalom Lokacijska dozvola ostaje nepromijenjena.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva, VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o., Vrbovec, Kolodvorska 29, podnio je zahtjev ovom tijelu za 2. izmjenu Lokacijske dozvole izdane po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Vrbovec, Klasa: UP/I-350-05/11-01/51, Urbroj: 238/1-18-09/1-11-14, od 18. 11. 2011. g., izvršna s

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 37
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Klasa: UP/I-350-05/14-01/25

danom 08. 12. 2011. g., za zahvat u prostoru „Vodoopskrbna mreža naselja Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik“, izmijenjena Rješenjem o izmjeni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/13-01/15, Urbroj: 238/1-18-09/1-12-02 od 06. 02. 2013. g., produžena Rješenjem o produženju Klasa: UP/I-350-05/13-01/67, Urbroj: 238/1-18-09/1-13-02 od 28. 11. 2013. g.

Zahtjev za drugu izmjenu je osnovan.

Podnositelj zahtjeva priložio je slijedeću dokumentaciju:

- Idejni projekt za izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole broj: LD-048-4/14 od ožujka 2014. g., koji je izradio Damir Jurić, dipl. ing. građ., (G 1489), za „HIDRO-A“ d.o.o., Zagreb.

Izmjena i dopuna idejnog projekta odnosi se na promjenu imena investitora, na predviđenu izgradnju u 2 faze, te na novi popis čestica preko kojih prolazi trasa cjevovoda.

U postupku su utvrđeni novi posebni uvjeti MUP-a, budući da je planiranjem gradnje u 2 faze, došlo do promjene lokacijskih uvjeta vezanih za zaštitu od požara.

Nakon što je utvrđeno da su ostali dijelovi projekta: pregledna situacija vodoopskrbnog sustava, situacija na DOF i HOK kartama u mjerilu 1:5000, te situacije na geodetskom snimku predmetnog područja u mjerilu 1:1000, ostali nepromijenjeni, što znači da je prostorni položaj cjevovoda ostao nepromijenjen u odnosu na postojeće stanje na terenu i u odnosu na Gauss-Kruegerove koordinate, te nakon što je utvrđeno da se nije promijenila uskladenost zahvata u prostoru s Prostornim planom uređenja Grada Vrbovca ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 12/03 i 17/08), zahtjevu je udovoljeno i doneseno je Rješenje kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je temeljem odredbe čl. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 30/00, 163/03, 110/04, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13), u iznosu od 70,00 kn.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana prijema iste.

Žalba se predaje ovom tijelu neposredno ili putem pošte, a može se i izjaviti na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn po Tbr. 3. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 30/00, 163/03, 110/04, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13).

VODITELJICA PODODSJEKA
Jadranka Macut, dipl. ing. arh



DOSTAVITI:

1. VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o., Vrbovec, Kolodvorska 29,
2. Oglasna ploča, ovdje,
3. Arhiva.-

Radi znanja:

1. Županijski zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 72,
2. Evidencija.-

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodopostroba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 38
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodopostroba mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenčić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Klasa: UP/I-350-05/14-01/25

Sastavni dio Rješenja o izmjeni lokacijske dozvole je:

- Idejni projekt za izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole broj: LD-048-4/14 od ožujka 2014. g., koji je izradio Damir Jurić, dipl. ing. građ., (G 1489), za „HIDRO-A“ d.o.o., Zagreb.
- Obavijest MUP-a, Policijska uprava zagrebačka, Sektor upravnih i inspeksijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Klasa: 511-19-25/1-5349/1-2014, od 07. 05. 2014. g.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 39
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole

ID: P20231201-1409106-Z06



REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
Ispostava Vrbovec

KLASA: UP/I-350-05/23-01/000007
URBROJ: 238-18-09/1-24-0009
Vrbovec, 12. 02. 2024.

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Vrbovec, na temelju članka 115. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vukomerečka cesta 89, OIB 54189804734, po opunomoćeniku SREČKO ČORBIĆ, HR-10000 Zagreb, Vrlička 24, OIB 66651783359, izdaje

RJEŠENJE O IZMJENI I/ILI DOPUNI LOKACIJSKE DOZVOLE

- I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/11-01/51, URBROJ: 238/1-18-09/1-11-14, od 18. 11. 2011. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Vrbovec, izvršna dana 08. 12. 2011. godine, izmijenjena Rješenjem o izmjeni lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/13-01/15, URBROJ: 238/1-18-09/1-13-02, od 06. 02. 2013. godine, izdanim po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Vrbovec, izvršnim dana 22. 02. 2013. godine, Rješenjem o 2. Izmjeni lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/14-01/25, URBROJ: 238/1-18-09/1-14-04, od 30. 05. 2014. godine, izdanim po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Vrbovec, izvršnim dana 17. 06. 2014. godine, produžena Rješenjem o produženju lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/13-01/67, URBROJ: 238/1-18-09/1-13-02, od 28. 11. 2013. godine, izdanim po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Vrbovec, izvršnim dana 17. 06. 2014. godine, mijenja se kako slijedi:
- II. Predmetnom izmjenom i dopunom idejnog projekta predviđa se slijedeća izmjena:
- Faza II iz Lokacijske dozvole koja je predmet izmjene, dodatno se dijeli na 3 etape:
- za koje su lokacijski uvjeti definirani priloženim idejnim projektom, koji se sastoji od:

MAPA 1 - KNJIGA 1

- idejni projekt (izmijenjen) - građevinski projekt, oznake IP-174/23 od 11.2023. godine
- projektant: Srećko Čorbić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4598
 - projektantski ured: HIDRO-A d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vrlička ulica 24, OIB 84077835296



PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 40
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

ID: P20231201-1409106-Z06

MAPA 1 – KNJIGA 2

idejni projekt (izmijenjen) - građevinski projekt, oznake IP-174/23 od 11.2023. godine

- projektant: Srećko Čorbić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4598
- projektantski ured: HIDRO-A d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vrlička ulica 24, OIB 84077835296

MAPA 1 - KNJIGA 3

idejni projekt (izmijenjen) - građevinski projekt, oznake IP-174/23 od 11.2023. godine

- projektant: Srećko Čorbić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4598
- projektantski ured: HIDRO-A d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vrlička ulica 24, OIB 84077835296

potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom po ovlaštenim projektantima strukovnih odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole.

III Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.

IV Izdavanje ovog Rješenja o izmjeni Lokacijske dozvole, ne utječe na rok važenja Lokacijske dozvole koja se ovim rješenjem mijenja.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vukomerečka cesta 89, OIB 54189804734, po opunomoćeniku SREĆKO ČORBIĆ, HR-10000 Zagreb, Vrlička 24, OIB 66651783359, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 20. 12. 2023. godine izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole za:

- građenje građevine infrastrukture namjene vodno-gospodarskog sustava (vodovodni cjevovod), 2.b skupine, Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza

na katastarskim česticama k.č.br. 4255, 895/2, 972, 4260, 4261, 4264, 1840, 4253, 4262/1, 1283/1, 4265, 2037, 1962 i 2069, k.o. Vrbovec, k.č.br. 915/1, 945, 940, 941, 204/125, 924, 906/2, 67/2, 63/2, 64/1, 58/3, 923, 904/95, 904/197, 904/196, 904/195, 904/94, 922, 939, 938, 125/3, 129/6, 204/13, 942, 916, 915/2, 435/10, 727/2, 728, 898/72 i 946, k.o. Lovrečka Varoš, k.č.br. 701, 729, 702, 409/2, 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 223/1, 730, 731, 700/2, 732, 709 i 678, k.o. Gostović (Vrbovec, Celine bb), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) priložen je idejni projekt u elektroničkom obliku iz točke I. izreke lokacijske dozvole
- b) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
- c) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, HR-10000 Zagreb, Gundulićeva 32
 - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, BROJ: 400100104/12941/23-7152/23, TS/TS-TD od 24.04.2023. godine
 - Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20

KLASA: UP/I-350-05/23-01/000007, URBROJ: 238-18-09/1-24-0009

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

2/4



PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 41
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

ID: P20231201-1409106-Z06

- utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/3870, URBROJ: 511-01-361/1-23-2 od 25.04.2023. godine
- Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Služba sanitarne inspekcije, HR-10000 Zagreb, Šubićeva 29
 - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
 - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/23-01/8258, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 27.04.2023. godine
- VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Koledovčina ulica 1
 - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti gradnje, KLASA: 361-07/23-01/194, URBROJ: 238-164-06/05-23-2 od 02.05.2023. godine
- PLIN VRBOVEC d.o.o., HR-10340 Vrbovec, Kolodvorska 29
 - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti gradnje, BROJ: 204/2023 od 27.04.2023. godine
- Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, HR-10000 Zagreb, Remetinečka cesta 3
 - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/23-01/131, URBROJ: 238/1-15-2/4-23-2 od 02.05.2023. godine
- Hrvatske vode, VGO za gomju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
 - utvrđeni posebni uvjeti - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-09/23-03/0004766, URBROJ: 374-25-2-23-2 od 20.04.2023. godine

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
- b) priložene su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
- c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
 - PPŽ Zagrebačka (Glasnik Zagrebačke županije 3/02 i 6/02 (ispravak))
 - PPUG Vrbovec (Glasnik Zagrebačke županije 12/03)
 - UPU Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije broj 10/05).

Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:

- prema kartografskom prikazu 1. „Korištenje i namjena prostora“, PPUG Vrbovec, čestice se nalaze dijelom unutar a dijelom izvan granica građevinskog područja, unutar koridora postojećih prometnica,

Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileže spisu.

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s Odredbama za provođenje PPUG Vrbovec, naročito člancima 84 i 85, te 87 istih..

- d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
- e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen

KLASA: UPII-350-05/23-01/000007, URBROJ: 238-18-09/1-24-0009

3/4

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.



PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 42
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

ID: P20231201-1409106-Z06

f) Stranke u postupku bile su pozvane na uvid u spis predmeta javnim pozivom, objavljenim na oglasnoj ploči ovog upravnog tijela i elektroničkoj oglasnoj ploči. Na poziv u uvid spis predmeta nije se odazvao nitko od pozvanih stranaka, zakazanog dana, kao niti u naknadnom roku od 8 dana, te se smatra da nema primjedbi na planirani zahvat u prostoru.

Strankama u postupku koje nisu izvršile uvid u spis predmeta i nisu se javile tijelu graditeljstva, rješenje će se dostaviti izlaganjem na oglasnoj ploči tijela graditeljstva i elektronskoj oglasnoj ploči, u trajanju od 8 dana.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja plaćena je u iznosu od 3318,07 eura, na račun broj HR8623400091800001006 prema tarifnom broju 19. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/2022).

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

VODITELJICA PODODSJEKA ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADNJU
Jadranka Macuť, dipl.ing.arh.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
 - Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Vukomerečka cesta 89
 - SREĆKO ČORBIĆ - opunomoćenik
HR-10000 Zagreb, Vrlička 24
- ispis elektroničke isprave ovjerene elektroničkim potpisom putem oglasne ploče nadležnog tijela, te elektroničku ispravu ovjerenu elektroničkim potpisom putem elektroničke oglasne ploče (<https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti>), za stranke u postupku koje se nisu odazvale uvidu u spis
- ispis elektroničke isprave u spis predmeta



PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 43
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Posebni uvjeti javnopravnih tijela:

ID: P20230403-1249869-Z05



REPUBLIKA HRVATSKA

Zagrebačka županija

**Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša**

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Ispostava Vrbovec

KLASA: 350-05/23-28/000027

URBROJ: 238-18-09/1-23-0011

Vrbovec, 05. 05. 2023.

➤ **Srećko Čorbić**
HR-10000 Zagreb, VRLIČKA 24

Predmet: Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja
- dostavlja se

Obavještavamo Vas da je proveden postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja po zahtjevu koji je podnio Srećko Čorbić, HR-10000 Zagreb, VRLIČKA 24, OIB 66651783359 za:

- građenje građevine infrastrukture namjene vodno-gospodarskog sustava (vodovodni cjevovod), 2.b skupine - Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza

na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 4255, 4253, 895/2, 972, 4260, 4261, 4262/1, 1283/1, 4264, 1840, 4265, 2037, 1962, 2069, , k.o. Vrbovec (Celine, Celine bb), k.č.br. 915/1, 945, 940, 941, 942, 204/13, 916, 915/2, 435/10, 204/125, 125/3, 129/6, 924, 906/2, , 67/2, 63/2, 64/1, 58/3, 911, 26/2, 28/6, 27/4, 28/5, 923, 904/95, 904/197, 904/196, 904/195, 904/94, , 727/2, 728, 898/72, 922, 939, 938, 931, 354/1, 929, 927, 132/3, 133/6, 133/4, 134/4, 135/3, 136/1, 946, k.o. Lovrečka Varoš; (Lovrečka Varoš, Lovrečka Varoš bb), k.č.br. 701, 729, 702, 409/2, 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 223/1, 730, 731, 709, 678, k.o. Gostović (Gostović, Gostović bb).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na propisan način elektronički pozvana sljedeća javnopravna tijela:

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, HR-10000 Zagreb, Gundulićeva 32
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20
- Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Služba sanitarne inspekcije, HR-10000 Zagreb, Šubićeva 29
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9

KLASA: 350-05/23-28/000027, URBROJ: 238-18-09/1-23-0011

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

1/3



PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 44
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

ID: P20230403-1249869-Z05

- VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Koledovčina ulica 1
- PLIN VRBOVEC d.o.o., HR-10340 Vrbovec, Kolodvorska 29
- Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, HR-10000 Zagreb, Remetinečka cesta 3
- Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektroničkog sustava eKonferencija omogućen uvid u navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 18.04.2023. godine do zaključno sa 02.05.2023. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Od strane navedenih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, HR-10000 Zagreb, Gundulićeva 32
 - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 400100104/12941/23-7152/23, URBROJ: TS/TS-TD od 24.04.2023. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20
 - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/3870, URBROJ: 511-01-361/1-23-2 od 25.04.2023. godine
- Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Služba sanitarne inspekcije, HR-10000 Zagreb, Šubićeva 29
 - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
 - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-03/23-01/8258, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 27.04.2023. godine
- VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Koledovčina ulica 1
 - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-07/23-01/194, URBROJ: 238-164-06/05-23-2 od 02.05.2023. godine
- PLIN VRBOVEC d.o.o., HR-10340 Vrbovec, Kolodvorska 29
 - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, URBROJ: 204/2023 od 27.04.2023. godine
- Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, HR-10000 Zagreb, Remetinečka cesta 3
 - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/23-01/131, URBROJ: 238/1-15-2/4-23-2 od 02.05.2023. godine
- Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
 - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), KLASA: 325-09/23-03/0004766, URBROJ: 374-25-2-23-2 od 20.04.2023. godine

KLASA: 350-05/23-28/000027, URBROJ: 238-18-09/1-23-0011

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

2/3



PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 45
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

ID: P20230403-1249869-Z05

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrđuju da su dostavljeni podaci i dokumentacija od strane projektanta, izrađeni u skladu s posebnim propisima i da se za iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije usklađenost dostavljenih podataka i dokumentacije sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem članka 138. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 85. Zakona o gradnji.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

VODITELJICA PODODSJEKA ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADNJU
Jadranka Macut, dipl.ing.arh.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
 - Srećko Čorbić
 - HR-10000 Zagreb, VRLIČKA 24



PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 46
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



Elektronički potpis
sudbina uradbi (EU) broj 910/2014

Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sudavac Vse preuzima i na stranici izdavača ovog dokumenta, kako biste mogli potvrditi autentičnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, važi i za isključivo potpisanim dokumentu u fizičkom obliku.

JADRANKA MACUT
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Potpisnik: 06.05.2023.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 47
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



ELEKTRA ZAGREB
SLUŽBA ZA REALIZACIJU INVESTICIJSKIH
PROJEKATA I PRISTUP MREŽI

10002 Zagreb, Gundulićeva 32

TELEFON • 01 / 46 01 111 •
TELEFAKS • 01 / 48 56 329 •
POŠTA • POŠTANSKI PRETINAC 90 • SERVIS
IBAN • HR9723400091410077589

NAŠ BROJ I ZNAK **400100104/12941/23-7152/23**
TS/TS-TD

Republika Hrvatska
Zagrebačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša Odsjek za
prostorno uređenje i gradnju
Ispostava Vrbovec
Ulica poginulih branitelja 4/I
10340 Vrbovec

VAS BROJ I ZNAK **KLASA:350-05/23-28/000027**
URBROJ:238-18-09/1-23-0003

PREDMET **UVJETI za izgradnju vodoopskrbne
mreža naselja: Celine, Topolovec,
Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik -
II. faza**

DATUM **24.04.2023.**

U vezi s Vašim traženjem, dopisom KLASA: 350-05/23-28/000027, URBROJ: 238-18-09/1-23-0003
od 21.04.2023. dajemo Vam naše uvjete za izgradnju vodoopskrbne mreža naselja: Celine, Topolovec,
Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza:

1. Izvođač radova dužan je obavijestiti HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Terenska jedinica Dugo Selo, pismenim putem, 15 dana unaprijed, o početku radova.
2. Prije početka radova obavezno iskolčiti trasu elektroenergetskih kablskih vodova na predmetnom području.
3. U zoni obuhvata nalazi se postojeća sredjenaponska elektroenergetska mreža.
4. U zoni obuhvata nalazi se postojeća niskonaponska kablaska i zračna mreža.
5. Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopuštene razmake između elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija.
6. Postojeću elektroenergetsku mrežu u zoni zahvata za vrijeme radova treba po potrebi zaštititi, odnosno izmaknuti u novu trasu, koja treba biti u neprometnoj površini. Sve zahvate na postojećoj elektroenergetskoj mreži treba riješiti projektom.
7. Troškove vezane za projektiranje premještanja i zaštite postojećih elektroenergetskih kablskih vodova, te premještanje i zaštitu istih, dužan je snositi investitor.
8. Na mjestima gdje će elektroenergetske instalacije biti položene ispod prometnih površina, treba ih položiti u UKC/TPE cijevi Ø200.
9. Za premještanje i uklanjanje postojećih elektroenergetskih vodova i objekata treba zatražiti elektroenergetsko rješenje te naručiti radove od HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb.
10. Polaganje novih i eventualnu zaštitu ili izmicanje postojećih elektroenergetskih vodova treba projektirati i izvesti prema „Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV” – Prve izmjene i dopune (Bilten HEP-a br. 130/03).
11. U skladu sa člankom 39. i člankom 40. Zakona o tržištu električne energije (NN 120/15, 22/13, 68/18, 52/19), za polaganje novih elektroenergetskih vodova, kao i eventualno prelaganje i zaštitu postojećih elektroenergetskih vodova nadležan je HEP-ODS, Elektra Zagreb.
12. Sve zahvate na postojećoj elektroenergetskoj mreži treba riješiti projektom, na koji treba ishoditi suglasnost Elektro Zagreb, Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 48
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

13. Svi novi elektroenergetski kabelski vodovi trebaju biti predviđeni u javnim, neprometnim površinama.
14. Sve radove u blizini elektroenergetskih kabelskih vodova izvoditi uz potreban oprez – ručno.
15. Eventualne troškove koji mogu nastati prilikom izvođenja građevinskih radova, kao i troškove popravka kvarova na elektroenergetskim kabelskim vodovima, dužan je snositi investitor.
16. Upućuje se projektant da za potrebe izrade glavnog projekta zatraži detaljne podloge elektrodistribucijske mreže u zoni zahvata od ELEKTRE Zagreb, Službe za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži, Odjela za tehničku dokumentaciju. U zahtjevu, potrebno je pozvati se na urudžbeni broj posebnih uvjeta ili priložiti Ugovor s gradom Zagrebom za poslove projektiranja.
17. Glavni projekt treba sadržavati ove Posebne uvjete kao sastavni dio, te na kartama zone zahvata sadržavati ucrtane sve trase i mikro lokacije elektroenergetskih objekata HEP-a.
18. Uvjeti važe dvije (2) godine.

Predmet obradio: Tomislav Stiperski, el. teh.

PRIVITAK:

- situacija 1:20000 pol.el.energ.instalacije, x1

CO:

- Odjel za tehničku dokumentaciju
- pismohrana

DIREKTOR ELEKTRE ZAGREB


Anton Marušić, dipl. ing.


ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •



PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 49
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 50
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



Republika Hrvatska
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE ZAGREB
SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Avenija Većeslava Holjevca 20, Zagreb

KLASA: 245-02/23-03/3870
URBROJ: 511-01-361/1-23-2
Zagreb, 25. travanj 2023.

Služba za inspekcijske poslove, Područnog ureda civilne zaštite Zagreb, rješavajući po zahtjevu Zagrebačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, za građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vodovodni cjevovod), 2.b skupine vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik – II. faza na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 4255,4253 i dr. k.o. VRBOVEC (Celine, Celine bb), k.č.br. 915/1, 945 i dr. Lovrečka Varoš; (Lovrečka Varoš, Lovrečka Varoš bb), k.č.br. 701, 729 i dr. k.o. GOSTOVIĆ (Gostović, Gostović bb), na temelju članka 136. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), daje

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara u postupku ishođenja posebnih uvjeta za građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vodovodni cjevovod), 2.b skupine vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik – II. faza na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 4255,4253 i dr. k.o. VRBOVEC (Celine, Celine bb), k.č.br. 915/1, 945 i dr. Lovrečka Varoš; (Lovrečka Varoš, Lovrečka Varoš bb), k.č.br. 701, 729 i dr. k.o. GOSTOVIĆ (Gostović, Gostović bb).

- I) Vanjsku hidrantsku mrežu za gašenje požara projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06).
- II) Ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.
- III) Izraditi prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara sukladno čl. 28. i 51. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 18/2019 i 65/2020) s tim da tekstualni dio navedenog Prikaza sadrži sve podatke propisane Pravilnikom o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN br. 51/2012) dok grafički dio prikaza, u odgovarajućem mjerilu, treba sadržavati prikaz svih predviđenih tehničkih rješenja navedenih u tekstualnom dijelu Prikaza.

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 51
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Obrazloženje

Dana 18.04.2023. godine, ovo tijelo je temeljem članka 136. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), zaprimilo zahtjev Zagrebačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, **KLASA:350-05/23-28/000027, URBROJ:238-18-09/1-23-0003** od 17.04.2023. godine, putem sustava eKonferencija za izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vodovodni cjevovod), 2.b skupine vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik – II. faza na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 4255,4253 i dr. k.o. VRBOVEC (Celine, Celine bb), k.č.br. 915/1, 945 i dr. Lovrečka Varoš; (Lovrečka Varoš, Lovrečka Varoš bb), k.č.br. 701, 729 i dr. k.o. GOSTOVIĆ (Gostović, Gostović bb).

Provedenim postupkom i uvidom u Idejno rješenje, oznaka projekta:IR-174/23, od ožujka 2023., koji je izradila tvrtka HIDRO-A d.o.o., iz Zagreba, Vrlička 24, glavni projektant Srećko Čorbić,mag.ing.aedif., utvrđeno je:

- da je vanjsku hidrantsku mrežu potrebno projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN.br. 8/06),
- da su ostale mjere zaštite od požara određene važećim hrvatskim propisima i normama koji uređuju ovu problematiku te ih treba sukladno tome i primijeniti,
- da je potrebno izraditi prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara sukladno čl. 28. i 51. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/2019 i 65/2020) s tim da tekstualni dio navedenog Prikaza sadrži sve podatke propisane Pravilnikom o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN br. 51/2012) dok grafički dio prikaza, u odgovarajućem mjerilu, treba sadržavati prikaz svih predviđenih tehničkih rješenja navedenih u tekstualnom dijelu Prikaza.

VODITELJ – 1
Mladen Vlaić




PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 52
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



KLASA: 361-03/23-01/8258
URBROJ: 376-05-3-23-02
Zagreb, 27.04.2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno
uređenje i gradnju, Ispostava Vrbovec, OIB

Primjeno:	27.04.2023
Klasif. oznaka:	350-05/23-28/000027
Uredbeni broj:	376-23-0007
Org. jed.: 238-18	Broj priloge: Vrij.

REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju,
Ispostava Vrbovec, OIB 07132269553

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

- Srećko Čorbić, HR-10000 Zagreb, VRLIČKA 24

Građevina/zahvat u prostoru:

- građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vodovodni cjevovod), 2.b skupine Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza

Lokacija:

- k.č.br. k.č.br. 4255, 4253, 895/2, 972, 4260, 4261, 4262/1, 1283/1, 4264, 1840, 4265, 2037, 1962, 2069, , k.o. Vrbovec k.o. Vrbovec
- k.č.br. k.č.br. 915/1, 945, 940, 941, 942, 204/13, 916, 915/2, 435/10, 204/125, 125/3, 129/6, 924, 906/2, , 67/2, 63/2, 64/1, 58/3, 911, 26/2, 28/6, 27/4, 28/5, 923, 904/95, 904/197, 904/196, 904/195, 904/94, , 727/2, 728, 898/72, 922, 939, 938, 931, 354/1, 929, 927, 132/3, 133/6, 133/4, 134/4, 135/3, 136/1, 946, k.o. Lovrečka Varoš; k.o. Lovrečka Varoš
- k.č.br. k.č.br. 701, 729, 702, 409/2, 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 223/1, 730, 731, 709, 678, k.o. Gostović k.o. Gostović

Veza: KLASA: 350-05/23-28/000027, URBROJ: 376-23-0007 od 27.04.2023. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - sukladno izjavama koje je potrebno pribaviti od operatora kontakti u privitku:
 - a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi članka 61. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje: ZEK) i Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 53
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje: Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrтана u situacijski prikaz. Prema odredbi stavka 4. članka 61. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5. članka 6. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

- Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV,
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

- Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV,
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi stavka 6. članka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema odredbi stavka 9. članka 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obavezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u prilogu.

- b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.
2. Za projektiranje kabelaške kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je obavezan pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelašku kanalizaciju (Narodne novine, broj 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (Narodne novine, broj 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (Narodne novine, broj 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora koji planiraju izvoditi građevinske radove da obavijest o izvođenju tih radova objave na svojim internetskim stranicama te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 54
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

nadležnom za katastarsko-geodetske poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest mjeseci prije podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu graditeljstva, odnosno 60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već izdana (stavak 1. članka 8.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekršaj za koji se može izreći kazna od 13.272,28 eura / 100.000,00 kn do 132.722,80 eura / 1.000.000,00 kn (fiksni tečaja konverzije 1 euro = 7,53450 kuna).

S poštovanjem,

REFERENT
Branimir Ogrinšak

Privitak

1. Kontakti operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 55
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

PRIBAVITI IZJAVU OD INFRASTRUKTURNOG OPERATORA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Harambašićeva 39	10000 Zagreb	01/49 18 658	Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom Web sučelje: https://eki-zahjivi.t.hr/hr
2	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže infrastruktura@A1.hr

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 56
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



Elektronički potpis
sukladno uredbi (EU) broj 910/2014

Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav će Vam preusmjeriti na stranicu izdavalca ovog dokumenta, kako biste mogli potvrditi autentičnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, najava je istovjetna potpisanim dokumentu u fizičkom obliku.

BRANIMIR OGRINŠAK
HAKOM
Potpisano: 27.04.2023.



PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 57
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



REPUBLIKA HRVATSKA

Vodoopskrba i odvodnja
Zagrebačke županije d.o.o.

KLASA: 361-07/23-01/194
URBROJ: 238-164-06/05-23-2
370
U Zagreb, 02.05.2023. godine

**VODOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.**
Vukomerečka cesta 89,
10000 Zagreb
OIB 54189804734

Na osnovu Vašeg zahtjeva te na osnovu uvida u Idejno rješenje, a u suglasju, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakona o vodama (NN 66/19 i 84/21), Rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti javne odvodnje br. 525-12/0904-16-3 od 16. kolovoza 2016. godine i OTU isporuke vodnih usluga br.598-Z-2017-TM od 30.03.2017.g. te br. 238/164-18-505-Z-TM od 10.04.2018.g. izdajemo Vam:

POSEBNE UVJETE GRADNJE

GRAĐEVINA: II FAZA – VODOOPSKRBNNA MREŽA NASELJA CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO, LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ I CERIK,
LOKACIJA: k. č. br. 425, 4253, 895/2, 972 i dr. k.o. Vrbovec: k.č.br. 915/1, 945, 940, 941 i dr. k.o. Lovrečka Varoš; k.č.br. 701, 702, 729 i dr. k.o. Gostović,
INVESTITOR: VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb, OIB 54189804734
PROJEKTANT: HIDRO - A d.o.o., Vrlička 24, 10000 Zagreb, OIB 84077835296,
RAZINA
PROJEKTA: IDEJNO RJEŠENJE, GRAĐEVINSKI PROJEKT, MAPA ½, Z.O.P.:H-174, T.D.:IR-174/23, od ožujak 2023.g.
VEZA: 350-05/23-28/000027

VODOOPSKRBA:

1. Na predmetnom dijelu je izvedena vodoopskrbna mreža na koju se priključuje II faza predmetnog projekta,
2. Trasa vodovoda i/ili priključka ne smije se koristiti za promet građevinskih strojeva, vozila i sl. dok se ne izvrši zaštita iste.
3. U Glavnom projektu obavezno prikazati detalj predmetne građevine u odnosu na položaj vodoopskrbnih cjevovoda i zasunskih elemenata te križanja predmetne građevine sa postojećim vodovodom i/ili priključcima.
4. Potrebno je osigurati širine zaštitnog pojasa od 1,5 m' obostrano mjereno od osi cijevi vodovoda za objekte predmetnog projekta.
5. Križanje vodoopskrbnog cjevovoda i kabela vrši se uvlačenjem u zaštitnu PEHD cijev, u pravilu pod pravim kutom, tako da tjeme zaštitne cijevi bude minimalno 0,50 m' ispod ili iznad nivelete vodoopskrbnog cjevovoda. Kod paralelnog vođenja kabela ili uzemljenja sa vodoopskrbnim cjevovodom, minimalna udaljenost unutar zaštitnog pojasa, mora iznositi minimalno 0,50 m' od ruba vodoopskrbnog cjevovoda sa lijeve i sa desne strane te obložiti zamjenskim kamenim ili šljunčanim materijalom granulacije max. 32 mm
6. Prikazati projektom sva križanja i paralelna vođenja sa svim ukopanim infrastrukturnim instalacijama, te njihove zaštite ukoliko je potrebno.
7. Na mjestima križanja ostalih instalacija (struja, plin, DTK, itd) gdje predmetna građevina dolazi unutar 1,0 metra od postojećeg vodovoda i/ili priklj., obavezno je iskop vršiti ručno

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 58
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

8. Sve eventualne nastale štete na javnim instalacijama vodoopskrbne mreže, a koje proizađu iz nepridržavanja ovih uvjeta, otklanja isključivo ovo Društvo, a na teret Izvoditelja - investitora predmetnih radova.
9. Na javnim instalacijama vodoopskrbe nije dopuštena gradnja i montaža nikakvih podzemnih i nadzemnih građevina (temelji stupova, razvodnih ormara i slično).

ODVODNJA:

1. Na predmetnom dijelu nije izgrađena javna odvodnja kojom gospodari trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Prije početka građevinskih radova sa predstavnicima TD VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Poslovna jedinica Vrbovec, na gradilištu detektirati postojeću vodoopskrbu i pripadajuće priključke, napraviti probne šliceve, te nakon toga utvrditi trasu predmetne građevine.

Prilikom radova na predmetnoj građevini, obavezno je prisustvovanje predstavnika TD VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Poslovne jedinice Vrbovec,

Eventualne troškove radova i materijala sanacije naših instalacija uzrokovanih radovima na predmetnoj građevini snosi investitor radova.

Izvođač radova obavezan je predstavniku TD VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Poslovne jedinice Vrbovec, omogućiti upis u građevinski dnevnik da su radovi izvedeni prema odobrenom projektu i Posebnim uvjetima.

Ovi Posebni uvjeti gradnje vrijede dvije godine od dana izdavanja te se mogu produžiti, dopuniti ili izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a podnositelj priloži zahtjev.

Posebni uvjeti gradnje izdaju se na zahtjev Projektanta te služe kao podloga za izradu Glavnog projekta. Nakon izrade Glavnog projekta potrebno je isti dostaviti na Potvrdu.

Izradio:
Miroslav Funtek



Rukovoditelj tehničkog sektora:
Ivica Kudelić, struč.spec.ing.aedif.

- Dostaviti:
1. Naslovu
 2. Arhiva

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 59
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1



PLIN VRBOVEC d.o.o.

za distribuciju i opskrbu plinom
10340 VRBOVEC, Kolodvorska 29
Tel: 01 2791-417 Fax: 01 2791-112
E-mail: info@plin-vrbovec.hr

Trgovački sud Zagreb, Tt – 08/6229-4
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
IBAN: HR7023600001102030272
OIB 18371876226
Direktor Mladen Octenjaj,

Vrbovec, 27.04.2022.
Broj: 204 /2023

REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju,
Ispostava Vrbovec, OIB 07132269553

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

- Srećko Čorbić, HR-10000 Zagreb, VRLIČKA 24

Građevina/zahvat u prostoru:

- građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vodovodni cjevovod), 2.b skupine Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenjić i Cerik - II. faza

Lokacija:

k.č.br. 4255, 4253, 895/2, 972, 4260, 4261, 4262/1, 1283/1, 4264, 1840, 4265, 2037, 1962, 2069, k.o. Vrbovec;

k.č.br. 915/1, 945, 940, 941, 942, 204/13, 916, 915/2, 435/10, 204/125, 125/3, 129/6, 924, 906/2, 67/2, 63/2, 64/1, 58/3, 911, 26/2, 28/6, 27/4, 28/5, 923, 904/95, 904/197, 904/196, 904/195, 904/94, 727/2, 728, 898/72, 922, 939, 938, 931, 354/1, 929, 927, 132/3, 133/6, 133/4, 134/4, 135/3, 136/1, 946, k.o. Lovrečka Varoš;

k.č.br. 701, 729, 702, 409/2, 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 223/1, 730, 731, 709, 678, k.o. Gostović

Uvidom u Idejni projekt utvrdili smo da se u području zahvata nalaze naši srednjetačni PEHD plinovodi Ø110 mm, Ø90 mm, Ø63 mm, 3 bara. (geodetski snimak)

Posebni uvjeti za izgradnju vodovoda su:

- Udaljenost vodovoda kod paralelnog vođenja uz plinovod treba iznositi **minimalno 1 metar**
- Svjetli razmak kod križanja vodovoda sa plinovodom i plinskim priključcima treba iznositi **0,5 metara**

Prilikom izgradnje obratiti pažnju da se ne ošteti plinovod i plinski priključci na stambene objekte.

Na mjestima gdje su radovi na iskupu bliži od 1m od trase plinovoda iskop obavezno izvesti ručno.

Troškove za eventualnu štetu na plinskim instalacijama prilikom izvođenja radova te eventualna izmještanja plinovoda i plinskih priključaka terete investitora i izvođača radova.

Oštećenje plinovoda iz nehata povlači krivičnu odgovornost (članak 147. i 148. KZ RH pročišćeni tekst, NN, br. 32/93)

Kod izvođenja radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava postupati u skladu sa čl.10 Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/2018, 88/19, 36/20,)

PROJEKTANT: HIDRO-A d.o.o. Vrlička 24, 10000 Zagreb	INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb	STR. 60
Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT	OBJEKT: Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cerik - II. faza	Ožujak 2024.
Oznaka projekta: GP-174/24		Mapa 1

Članak 10.

(1) U slučaju da treća osoba namjerava izvoditi radove u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava dužna je, radi osiguranja sigurnosti distribucijskog sustava, građevina, imovine, ljudi i životinja, zatražiti od operatora distribucijskog sustava izdavanje posebnih uvjeta u skladu s člankom 22. ovih Mrežnih pravila i suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava.

(2) Uz zahtjev za suglasnost za izvođenje radova iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti tehničku dokumentaciju temeljem koje će izvoditi radove, a koja je izrađena u skladu s posebnim uvjetima koje mu je izdao operator distribucijskog sustava.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je podnositelju zahtjeva za suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

(4) Podnositelj zahtjeva koji je pribavio suglasnost operatora distribucijskog sustava za izvođenje radova u zaštitnom pojasu, dužan je najkasnije tri dana prije dana početka izvođenja radova obavijestiti operatora distribucijskog sustava o planu odvijanja radova te o danu i satu početka i završetka radova.

(5) Zahvati u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava provode se u skladu s uvjetima propisanim u suglasnosti za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava i posebnim uvjetima.

(6) Širina zaštitnog pojasa distribucijskog sustava iznosi:

- plinovodi i priključci visokog tlaka, mjereno od osi plinovoda ili priključka s obje strane – tri metra,
- plinovodi i priključci srednjeg i niskog tlaka, mjereno od osi plinovoda ili priključka s obje strane – jedan metar i
- redukcijske stanice, mjerno-redukcijske stanice, odorizacijske stanice, blokadne stanice, razdjelne stanice i sustav katodne zaštite, mjereno od ograde građevine – tri metra.

Glavni projekt po izradi obavezno dostaviti u ODS i zatražiti Potvrdu glavnog projekta.

Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon toga roka investitor je dužan zatražiti nove.

Plin Vrbovec d.o.o.

PLIN VRBOVEC
d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom
VRBOVEC – Kalodvorska 29