

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

E-170-MV-RA-25 - Građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava - Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cernik - II. faza, 1. etapa

Podaci o naručitelju

Naziv: **Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.**

Nacionalni reg. broj: **54189804734**

Adresa: **Ulica Janka Rakuše 1, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava - Vodoopskrbna mreža naselja: Celine, Topolovec, Lukovo, Lovrečka Varoš, Marenić i Cernik - II. faza, 1. etapa**

Evidencijski broj nabave: **E-170-MV-RA-25**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **1.300.000,00 EUR**

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **15.09.2025**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **21.09.2025**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta
- Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

Poštovani

analizom troškovnika segmenta kućnih priključaka te opisa vodomjernih okana stavke troškovnika 6. Kućni priključci točka 2. opisano vodomjerno okno nema dovoljno opisa tehničkih uvjeta koji su Zakonom o građevnim proizvodima propisani. Stoga navodimo i dajemo prijedlog da se dodaju u opis tehničkih uvjeta za navedene sljedeće stavke koje mora predati ponuditelj:

- norma za ljevano željezne poklopce s poklopcem mora biti sukladna EN124-2. Tvornička izjava o svojstvima te certifikat.
- atest i laboratorijsko ispitivanje otpornosti protiv smrzavanja do -25 stupnjeva celzijusa. Potvrdu o ispitivanju i atest.
- certifikat zdravstvene ispravnosti za vodomjernu garnituru izdan od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Izvješća o ispitivanju svakog pojedinog elementa vodomjerne garniture te izjavu o sukladnosti zdravstvene ispravnosti. Pravilnikom o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 64/23) propisan je izgled Izjave o sukladnosti proizvoda koji dokazuju sukladnost proizvoda s odredbama ovoga Pravilnika i higijenskim zahtjevima iz članka 38. stavka 3. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 30/23). Izjava sukladnosti proizvoda mora biti izrađena u skladu sa zahtjevima iz Priloga I. predmetnog Pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 64/23) i ista se mora dostaviti svim subjektima. Uz Izjavu sukladnosti proizvoda uvijek mora biti priložen prateći Ispitni izvještaj koji potvrđuje sukladnost materijala ili predmeta s važećim zakonodavstvom u području vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Valjanost Izjave sukladnosti proizvoda vrijedi dok su istovjetni uvjeti proizvodnje materijala ili predmeta i zakonski zahtjevi.
- Izjava o svojstvima za vodomjerno okno
- Izjava o svojstvima termo izolacije (zvona, kape ili obloge) koja je proizvedena sukladno propisanim normama postizanja energetske učinkovitosti sprječavanja prodora hladnog zraka
- Izjava o svojstvima spojnih elemenata autorizirana od ovlaštenog zastupnika, distributera, mora predati ponuditelj
- Atestna dokumentacija normi koje se navode u izjavi o svojstvima spojnih elemenata.

Nadalje pod stavkom b. Oprema okna, smatramo nedovoljno opisanom stavkom rješenja načina sastavljanja garniture. Stoga molimo neku skicu/shemu idejnog rješenja.

Ne navodeći u troškovniku sve preduvjete tehničkih specifikacija omogućujete neadekvatno tržišno natjecanje pri čemu svatko može nuditi svašta, što

u konačnici ide na štetu javnog naručitelja te građana kao krajnjih korisnika i potrošača vode za piće.

unaprijed zahvalni na odgovorima

srdačan pozdrav

1.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

1.2. Obrazloženje

Naručitelj ne prihvaća primjedbu zainteresiranog gospodarskog subjekta jer smatra da je stavka KUĆNI PRIKLJUČCI jasna i dovoljno opisana da omogući svim zainteresiranim gospodarskim subjektima predaju ponude s traženim uvjetima.