Rezultati analize vode za ljudsku potrošnju na području PJ Dugo Selo (srednja vrijednost)-listopad 2026.

				ZO Kosnica - Petruševec		
Broj	Parametar sukladnosti	Mjerna jedinica	MDK*	Rezultat (srednja vrijednost)	Broj uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka
1.	Boja	jedinica boje Pt/Co skale	20	<5	16	0
2.	Mutnoća	NTU jedinica	4,0	0,18	16	0
3.	Miris	/	bez	bez	16	0
4.	Okus	/	bez	bez	16	0
5.	Temperatura	˚C	25	18,0	16	0
6.	pH	pH jedinica	6,5-9,5	7,3	16	0
7.	Elektrovodljivost	µS/cm	2500	471	16	0
8.	Utrošak $KMnO_4$	mg/L O_2	5,0	<0,5	16	0
9.	Slobodni rezidualani klor	mg/L	0,5	0,23	16	0
10.	Kloridi	mg/L	250	10,4	16	0
11.	Amonij	mg/L	0,50	<0,05	16	0
12.	Nitriti	mg/L	0,50	<0,05	16	0
13.	Nitrati	mg/L	50	7,1	16	0
14.	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	16	0
15.	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	16	0
16.	Aerobne bakterije na 22˚C	broj/1 ml	100	1,5	16	0
17.	Aerobne bakterije na 36˚C	broj/1 ml	100	5,0	16	0
18.	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	16	0
* maksimalno dopuštena koncentracija						

Rezultati analize vode za ljudsku potrošnju na području PJ Vrbovec (srednja vrijednost)- listopad 2026.

				ZO Kosnica - Petruševec		
Broj	Parametar sukladnosti	Mjerna jedinica	MDK*	Rezultat (srednja vrijednost)	Broj uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka
1.	Boja	jedinica boje Pt/Co skale	20	<5	25	0
2.	Mutnoća	NTU jedinica	4,0	0,14	25	0
3.	Miris	/	bez	bez	25	0
4.	Okus	/	bez	bez	25	0
5.	Temperatura	˚C	25	17,5	25	0
6.	pH	pH jedinica	6,5-9,5	7,4	25	0
7.	Elektrovodljivost	µS/cm	2500	472	25	0
8.	Utrošak $KMnO_4$	mg/L O_2	5,0	0,5	25	0
9.	Slobodni rezidualani klor	mg/L	0,5	0,23	25	0
10.	Kloridi	mg/L	250	10,9	25	0
11.	Amonij	mg/L	0,50	<0,05	25	0
12.	Nitriti	mg/L	0,50	<0,05	25	0
13.	Nitrati	mg/L	50	7,1	25	0
14.	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	25	0
15.	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	25	0
16.	Aerobne bakterije na 22˚C	broj/1 ml	100	19,7	25	0
17.	Aerobne bakterije na 36˚C	broj/1 ml	100	21,7	25	0
18.	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	25	0
* maksimalno dopuštena koncentracija						

Rezultati analize vode za ljudsku potrošnju na području PJ Ivanić-Grad (srednja vrijednost)-listopad 2026.

				ZO Kosnica - Petruševec		
Broj	Parametar sukladnosti	Mjerna jedinica	MDK*	Rezultat (srednja vrijednost)	Broj uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka
1.	Boja	jedinica boje Pt/Co skale	20	<5	23	0
2.	Mutnoća	NTU jedinica	4,0	0,11	23	0
3.	Miris	/	bez	bez	23	0
4.	Okus	/	bez	bez	23	0
5.	Temperatura	˚C	25	17,0	23	0
6.	pH	pH jedinica	6,5-9,5	7,3	23	0
7.	Elektrovodljivost	µS/cm	2500	473	23	0
8.	Utrošak $KMnO_4$	mg/L O_2	5,0	<0,5	23	0
9.	Slobodni rezidualani klor	mg/L	0,5	0,22	23	0
10.	Kloridi	mg/L	250	11,4	23	0
11.	Amonij	mg/L	0,50	<0,05	23	0
12.	Nitriti	mg/L	0,50	<0,05	23	0
13.	Nitrati	mg/L	50	7,2	23	0
14.	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	23	0
15.	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	23	0
16.	Aerobne bakterije na 22˚C	broj/1 ml	100	0,8	23	0
17.	Aerobne bakterije na 36˚C	broj/1 ml	100	2,6	23	0
18.	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	23	0
* maksimalno dopuštena koncentracija						

Rezultati analize vode za ljudsku potrošnju na području PJ Sveti Ivan Zelina (srednja vrijednost)- listopad 2026.

				ZO Kosnica - Petruševec		
Broj	Parametar sukladnosti	Mjerna jedinica	MDK*	Rezultat (srednja vrijednost)	Broj uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka
1.		jedinica boje Pt/Co skale	20	<5	26	0
2.	Mutnoća	NTU jedinica	4,0	0,14	26	0
3.	Miris	/	bez	bez	26	0
4.	Okus	/	bez	bez	26	0
5.	Temperatura	˚C	25	17,4	26	0
6.	pH	pH jedinica	6,5-9,5	7,3	26	0
7.	Elektrovodljivost	µS/cm	2500	473	26	0
8.	Utrošak $KMnO_4$	mg/L O_2	5,0	<0,5	26	0
9.	Slobodni rezidualani klor	mg/L	0,5	0,21	26	0
10.	Kloridi	mg/L	250	11	26	0
11.	Amonij	mg/L	0,50	<0,05	26	0
12.	Nitriti	mg/L	0,50	<0,05	26	0
13.	Nitrati	mg/L	50	7,2	26	0
14.	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	26	0
15.	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	26	0
16.	Aerobne bakterije na 22˚ C	broj/1 ml	100	6,3	26	0
17.	Aerobne bakterije na 36˚C	broj/1 ml	100	7,1	26	0
18.	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	26	0
* maksimalno dopuštena koncentracija						

Rezultati analize vode za ljudsku potrošnju na području PJ Čazma (srednja vrijednost)- listopad 2026.

				ZO Kosnica - Petruševec		
Broj	Parametar sukladnosti	Mjerna jedinica	MDK*	Rezultat (srednja vrijednost)	Broj uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka
1.	Boja	jedinica boje Pt/Co skale	20	<5	18	0
2.	Mutnoća	NTU jedinica	4,0	0,14	18	0
3.	Miris	/	bez	bez	18	0
4.	Okus	/	bez	bez	18	0
5.	Temperatura	˚C	25	17,8	18	0
6.	pH	pH jedinica	6,5-9,5	7,4	18	0
7.	Elektrovodljivost	µS/cm	2500	471	18	0
8.	Utrošak $KMnO_4$	mg/L O_2	5,0	<0,5	18	0
9.	Slobodni rezidualani klor	mg/L	0,5	0,16	18	0
10.	Kloridi	mg/L	250	10,9	18	0
11.	Amonij	mg/L	0,50	<0,05	18	0
12.	Nitriti	mg/L	0,50	<0,05	18	0
13.	Nitrati	mg/L	50	7,2	18	0
14.	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	18	0
15.	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	18	0
16.	Aerobne bakterije na 22˚C	broj/1 ml	100	3,1	18	0
17.	Aerobne bakterije na 36˚C	broj/1 ml	100	2,4	18	0
18.	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	18	0
* maksimalno dopuštena koncentracija						