



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: 350-05/17-01/103
UR.BROJ: 534-07-1-1-2/2-17-0002
Zagreb, 15.svibanj 2017.

Viši državni sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine br. 113/08) u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta uređenja prostora za lokacijsku dozvolu za gradnju građevine:

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VRBOVEC, lokacija Vrbovec, k.č.br. 1643, 1644, 1649, 1650, 1652 k.o. Luka, investitor VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb, Ul.grada Vukovara 72/V, a po zahtjevu PROSTOR d.o.o. Bjelovar, Borisa Papandopula 16 od 03. svibnja 2017. godine, utvrđuje slijedeće:

SANITARNO-TEHNIČKE I HIGIJENSKE UVJETE

1/ Glavni projekt izraditi u skladu Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine br.113/08) te dostavljenog IDEJNOG PROJEKTA – Izmjena i dopuna, Mapa:, Broj : T.D. 2/17, Z.O.P.: UPOV- Vrbovec, Bjelovar, travanj 2017. godine, izrađen po PROSTOR d.o.o. Bjelovar, Borisa Papandopula 16.

2/ Građevinu priključiti na postojeću infrastrukturu na lokaciji, a na tehničkom pregledu pružiti dokaze o ispitivanju vode u skladu s Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 56/13, 14/14) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine br. 125/13, 141/13).

3/ Oborinske vode i vode s radnih i prometnih površina na lokaciji UPOV-a odvodnjavati preko taložnika i separatora ulja i masti na postojeći sustav odvodnje i pročišćavanja da se spriječi njihovo procjeđivanje u podzemne vode i vodotoke. Sanitarne otpadne vode nastale na UPOV-u prikupiti internim sustavom odvodnje i pročišćavati na uređaju. Na tehničkom pregledu pružiti dokaze o nepropusnosti i protočnosti instalacija fekalne i oborinske kanalizacije, separatora ulja i masti i UPOV-a.

4/ Projektant je dužan poduzeti mjere kod izrade glavnog projekta da buka bude u skladu Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br. 30/03, 55/13, 153/13 i 41/16) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine br. 145/04, 46/08). Na tehničkom pregledu pružiti dokaze o mjerenju buke.

5/ Sve prostorije koje nemaju dnevno svjetlo moraju imati umjetnu ventilaciju i/ili klimatizaciju priključenu na ventilacione komore za pripremu zraka. Svi prostori s povećanim zagađenjem zraka (sanitarije, garderobe i slično) ili prostori gdje to uvjetuju tehnički zahtjevi moraju imati zasebne odsisne ventilacije s ispuhom na krov. Na tehničkom pregledu pružiti dokaze o mjerenju ventilacije.

6/ Korisnik stacionarnog izvora elektromagnetskog polja (transformatorska stanica) za uporabu toga izvora, mora nakon ishoda lokacijske dozvole a prije puštanja objekta u pogon, pribaviti odobrenje ministra zaduženog za zdravstvo za postavljanje istog, uz prilog proračuna očekivanih razina elektromagnetskih polja. Iz odobrenja mora biti razvidno da udovoljava općim uvjetima propisanim Zakonom o zaštiti od neionizirajućih zračenja



(Narodne novine br. 91/10) i odredbama članka 14. Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (Narodne novine br. 146/14) izdatim od ovlaštene pravne osobe.

7/ S obzirom na kompleksnost tehnološke opreme i procesa pročišćavanja predvidjeti pokusni rad postrojenja u trajanju od minimalno 6 mjeseci ili do postizanja izlaznih vrijednosti u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine br. 80/13, 43/14, 27/15, 3/16).

8/ Pri izradi glavnog projekta i izgradnji građevine primjenjivati odredbe Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne novine br. 78/13).

9/ Skupljanje otpada riješiti na sanitarno-tehnički i higijenski način prije konačnog zbrinjavanja po komunalnom poduzeću. Opasni otpad odlagati posebno do predaje ovlaštenom predstavniku tvrtke za uklanjanje istog. Sav otpad tretirati na način u skladu s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13).

10/ Nakon izrade glavnog projekta investitor će svojim zahtjevom zatražiti potvrdu na isti od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Zagreb, Ksaver 200 a.

Upravna pristojba u iznosu od 35.00 kuna naplaćena je i poništena na zahtjev prema tarifnom broju 48. stavak 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine br.8/17).

Viši državni sanitarni inspektor
Božidar Franić, dipl.ing.arh.



DOSTAVITI:

PROSTOR d.o.o.,
43000 Bjelovar, B.Papandopula 16,
2/ PISMOHRANA-OVDJE