



**Ur. broj: 238/164-18-703-1-Z-AS**  
**Zagreb, 01.06.2018.**

Na temelju čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) i čl. 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/17) naručitelj VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. je izradio slijedeće:

## **IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

**1. NAZIV I OIB NARUČITELJA**

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.  
Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska  
OIB: 54189804734

**2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE**

E-MVRa-12-2018

**3. PREDMET NABAVE**

Radovi na izgradnji sustava odvodnje u Dugom Selu – izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica – II. faza i izgradnja kolektora K3.1

**4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA**

21.05.2018.

**5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA**

29.05.2018.

**6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak.

**7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM  
SUBJEKTU**

U postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima zaprimljene su primjedbe/prijedlozi kako slijedi:

1.) „Poštujući želju investitora u odabiru materijala i tipa predviđenih okana, a u smislu poboljšanja tehničke kvalitete istih, predlažemo izmjenu troškovničkog teksta na slijedeći način:

***Dobava i montaža tipskih betonskih revizijskih vodonepropusnih  
montažnih okana***

*Dobava i ugradnja betonskih montažnih revizijskih okana sustava javne odvodnje, unutarnjeg promjera 1000 mm, sa ugrađenim penjalicama.*

***Baza montažnog revizijskog treba imati polimernu kinetu s integriranim spojnicama za vodonepropusni spoj s ponuđenim cijevnim materijalom, te istu treba postaviti na nosivu betonsku podlogu prema projektu gradnje. Niveleta podloge okna (baze) mora biti za debljinu dna baze niža od nivelete cijevi koja se priključuje na okno. Daljnje spajanje ostalih elemenata (prstenovi, završetak) – slijediti shemu montaže proizvođača okna, visina i broj sastavnih elemenata ovise o dubini revizijskog okna (prema uzdužnim profilima). Za postizanje vodonepropusnosti obavezno ugrađivati gumene brtve za vertikalno spajanje elemenata. U cijenu je uključena ugradnja odgovarajućih spojnica pripadajućih cijevi kolektora.***

Navedena polimerna kineta doprinosi boljoj kemijskoj otpornosti te time dugotrajnosti okna, omogućuje ispiranje pod visokim pritiskom te tvornički ugrađenim spojnicama osigurava apsolutnu vodonepropusnost u spoju s cijevnim materijalom. Napominjemo da ovo tehničko rješenje ne ograničava niti investitora niti ponuđače u izboru i primjeni cijevnog materijala.

Ovo tehničko rješenje već se primjenjuje u Hrvatskoj na raznim projektima, pa i na projektima sufinanciranim od strane EU – npr. Aglomeracija Čakovec i Aglomeracija Varaždin.“

## **8. ODGOVOR NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (prihvaća se/djelomično se prihvaća/ne prihvaća se)**

Ad 1.)

Primjedba ili prijedlog se **ne prihvaća**.

## **9. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA**

Ad 1.)

Naručitelj je Ponudbenim troškovnikom definirao stavku koja se odnosi na dobavu i montažu tipskih betonskih revizijskih vodonepropusnih montažnih okana te ostaje kod opisa kako je navedeno u Ponudbenom troškovniku. Betonska kineta je dovoljno kemijski otporna i dugotrajna i kod čišćenja i ispiranja pod visokim tlakom ne dolazi do oštećenja iste. Tipaska montažna betonska okna imaju integrirane gumene brtve za spoj sa cijevima kako bi se osigurala potpuna nepropusnost. Sukladno navedenom, tehničko rješenje izvedbe tipskih montažnih betonskih okana kakvo je navedeno u Ponudbenom troškovniku u potpunosti zadovoljava sve tehničke propise i norme te stoga naručitelj ostaje kod rješenja predviđenog u Ponudbenom troškovniku.

Izvešće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj će objaviti u EOJN RH i na službenoj internetskoj stranici naručitelja (<https://viozz.hr/javna-nabava/prethodna-analiza-trzista/>).

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

DOSTAVITI:

1. EOJN RH
2. [www.viozz.hr](http://www.viozz.hr) (javna objava)
3. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu, ovdje
4. Arhiva, ovdje