



URBROJ: 238/164-20-593-1-Z-AS

Zagreb, 14.05.2020.

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) i članka 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/17) naručitelj VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. je izradio sljedeće:

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1. NAZIV I OIB NARUČITELJA

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OIB: 54189804734

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

E-VVU-1-2020

3. PREDMET NABAVE

USLUGE NADZORA RADOVA I KONTROLNIH ISPITIVANJA MATERIJALA I RADOVA ZA PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

17.04.2020.

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

30.04.2020.

6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak.

7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM SUBJEKTU

U postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim na objavljenu Dokumentaciju o nabavi, čiji su sastavni dio: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir ponude i posebni uvjeti za izvršenje ugovora, zaprimljene su sljedeće primjedbe/prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata:

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI BROJ 1. OD 27.04.2020.

Poštovani,

U posljednje vrijeme kod objave natječaja za nabavu usluga stručnog nadzora nad gradnjom u sklopu projekata aglomeracija i rekonstrukcija državnih cesta postalo je uobičajeno da u ovu grupu radova budu uvrštene i usluge arheološkog nadzora i istražnih radova ukoliko to zahtijevaju posebni uvjeti izdani od strane Ministarstva kulture odnosno lokalnog konzervatorskog ureda. Ovi radovi se provode sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18) i Pravilniku o arheološkim istraživanjima (NN 102/10). Da li je nadležni konzervatorski ured izdao takve uvjete za dijelove projekta?

Odgovor na primjedbu/prijedlog broj 1.:

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu izdalo je posebne uvjete prema kojima je Naručitelj obavezan obavijestiti i obustaviti radove navedeni Konzervatorski odjel u slučaju da se tijekom zemljanih radova ili radova bilo koje vrste vezanih uz izgradnju predmetnih objekata otkrije arheološko nalazište, odnosno nepokretni ili pokretni nalazi materijalne kulture čovjeka u prošlosti ili fosilni ostaci. Prilikom izvođenja radova postupat će se u potpunosti sukladno izdanim uvjetima.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI BROJ 2. OD 29.04.2020.

Poštovani,

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016)-dalje: ZJN u predmetnom postupku prethodnog savjetovanja upućujemo zahtjev za izmjenama u vezi s predloženom dokumentacijom o nabavi kako slijedi:

AD. 1

U knjizi 4. Troškovnik, točka 4. Kontrolna ispitivanja materijala i radova navodi se sljedeće:

| Broj stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [kn bez PDV-a /jed.mj.] | Ukupna cijena [kn] |
|-------------|---|----------------|----------|--|--------------------|
| 4. | KONTROLNA ISPITIVANJA MATERIJALA I RADOVA | | | | 0,00 kn |
| 4.1 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA Provedba ispitivanja prema nizu HRN EN normi ili jednakovrijednih normi | | | | 0,00 kn |
| 4.1.2 | bitumenska emulzija (udio veziva prema HRN EN 1428, ostatak na situ 0,5mm prema HRN EN 1429, vrijednost raspada prema HRN EN 13075-1) Jedno ispitivanje na početku te svakih idućih 20.000m2 | kom. | 11 | | |
| 4.1.3 | izvedeni sloj (makrotekstura prema HRN EN 13036-1, hvatljivost habajućeg sloja prema HRN EN 13036-4, debljina sloja prema HRN EN 12697-36, povezanost slojeva | kom. | 11 | | |

| | | | | | |
|-------------|---|---------|-----|--|----------------|
| | prema HRN EN 1542). Jedno ispitivanje na početku te svakih idućih 20.000m ² | | | | |
| 4.1.4 | izvedeni sloj (ravnost prema HRN EN 13036- dio 6 i 7) svakih 200m | komplet | 125 | | |
| 4.1.5 | CNS (tlačna čvrstoća prema HRN EN 13286-41), Jedno ispitivanje svakih 3000m ² | kom. | 30 | | |
| 4.2. | NASIP Provedba ispitivanja prema nizu HRN EN normi ili jednakovrijednih normi | | | | 0,00 kn |
| 4.2.1 | tampon (granulometrijski sastav, udio sitnih čestica, indeks oblika prema HRN EN 933- dio 1 i 4), stišljivost na vrhu tampona metodom kružne ploče f300 prema HRN U.B1.046. Ms>100 Mpa) Jedno ispitivanje na početku te svakih idućih 2000m ² | kom. | 46 | | |
| 4.2.2 | nasip ispod ceste (granulometrija prema HRN EN 933-1) Svakih 8000m ³ . | kom. | 36 | | 0,00 kn |
| 4.2.3 | nasip ispod ceste (stišljivost na vrhu nasipa metodom kružne ploče f300 prema HRN U.B1.046). Ms>60 Pa Svakih 2000m ² . | kom. | 53 | | 0,00 kn |
| 4.2.5 | posteljica ispod ceste (stišljivost na temeljnom tlu metodom kružne ploče f300 prema HRN U.B1.046). Ms>10 Pa Svakih 2000m ² . | kom. | 53 | | 0,00 kn |
| 4.2.6 | geotekstil (vlačna čvrstoća prema HRN EN ISO 10319, težina/m ² prema HRN EN ISO 9864) Svakih 2000m ² . | kom. | 6 | | 0,00 kn |
| 4.2.7 | bankina (stišljivost na vrhu nasipa metodom kružne ploče f300 prema HRN U.B1.046). Ms>40 Pa Svakih 2000m ² . | kom. | 14 | | |
| 4.2.8 | jarak (stišljivost na vrhu nasipa metodom kružne ploče f300 prema HRN U.B1.046). Ms>40 Pa Svakih 2000m ² . | kom. | 10 | | |

| | | | | | |
|-------------|--|------|-------|--|----------------|
| 4.2.9 | makadam (stišljivost na vrhu nasipa metodom kružne ploče f300 prema HRN U.B1.046). Ms>80 Pa Svakih 2000m2. | kom. | 8 | | 0,00 kn |
| 4.3. | BETON Provedba ispitivanja prema nizu HRN EN normi ili jednakovrijednih normi | | | | 0,00 kn |
| 4.3.1 | tlačna čvrstoća, konzistencija, VDP C12/15 prema HRN EN 12390- dio 3 i 8 | kom. | 3 | | 0,00 kn |
| | tlačna čvrstoća, konzistencija, VDP C16/20 prema HRN EN 12390-3 | kom. | 3 | | |
| | tlačna čvrstoća, konzistencija, VDP C25/30 prema HRN EN 12390-3 | kom. | 10 | | |
| | tlačna čvrstoća, konzistencija, VDP C30/37 prema HRN EN 12390-3 | kom. | 300 | | |
| 4.4. | CJEVOVODI I OKNA Provedba ispitivanja prema nizu HRN EN normi ili jednakovrijednih normi | | | | 0,00 kn |
| 4.4.1 | vodonepropusnost prema HRN EN 1610 | m' | 21000 | | |
| 4.4.2 | tlačno ispitivanje prema HRN EN 805 | m' | 8000 | | |

Ad 1.1.

Brojevi stavaka u Troškovniku ne prate redoslijed, npr. stavka 4.1. započinje s podstavkom 4.1.2, u stavci 4.2. nedostaje podstavka 4.2.4, stavci 4.3. ne nastavka se niz nakon podstavke 4.3.1.

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.1.

Naručitelj prihvaća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te će ispraviti redoslijed stavaka u Troškovniku (Knjiga 4.).

Ad 1.2.

Točkom 4.1.2 bitumenska emulzija traži se provođenje 11 ispitivanja udjela veziva prema HRN EN 1428, ostataka na situ 0,5mm prema HRN EN 1429 i vrijednosti raspada prema HRN EN 13075-1.

S obzirom da se radi o trima različitim ispitivanjima čija metoda provođenja, korištena oprema i vrijeme trajanja nije usporedivo te samim time cijena svakog pojedinog ispitivanja je različita te može varirati i do šest puta ovisno od vrsti ispitivanja, molimo naručitelja da točno specificira broj ispitivanja prema svakoj pojedinoj normi kako bi ponuditelji mogli ponuditi usporedive cijene.

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.2.

Naručitelj prihvaća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj će korigirati dokumentaciju o nabavi u navedenom dijelu.

Ad 1.3.

Točkom 4.1.3 **izvedeni sloj** traži se provođenje 11 ispitivanja makrotekture prema HRN EN 13036-1, hvatljivosti habajućeg sloja prema HRN EN 13036-4, debljine sloja prema HRN EN 12697-36 i povezanosti slojeva prema HRN EN 1542.

S obzirom da se radi o četirima različitim ispitivanjima čija metoda provođenja, korištena oprema i vrijeme trajanja nije usporedivo te samim time cijena svakog pojedinog ispitivanja je različita te može varirati i do šest puta ovisno od vrsti ispitivanja, molimo naručitelja da točno specificira broj ispitivanja prema svakoj pojedinoj normi kako bi ponuditelji mogli ponuditi usporedive cijene.

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.3.

Naručitelj prihvća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj će korigirati dokumentaciju o nabavi u navedenom dijelu.

Ad 1.4.

Točkom 4.2.1 **tampon** traži se provođenje 46 ispitivanja granulometrijskog sastava, udjela sitnih čestica, indeksa oblika prema HRN EN 933- dio 1 i 4 te stišljivost na vrhu tampona metodom kružne ploče f300 prema HRN U.B1.046. Ms>100 Mpa.

Naručitelj navodi ispitivanje udjela sitnih čestica, ali ne navodi normu prema kojoj će provoditi ispitivanje. Molimo pojašnjenje hoće li se ispitivanje provoditi prema normi HRN EN 933-8 – Određivanje ekvivalenta pijeska ili prema normi 933-9 – Ispitivanje metilenskim modrilom ili prema normi HRM EN 933-10 Razvrstavanje punila - sisanje strujanjem zraka?

Za određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče navodi se norma HRN U.B1.046, a točan naziv norme je HRN U.B1.046:1968.

S obzirom da se radi o četirima različitim ispitivanjima čija metoda provođenja, korištena oprema i vrijeme trajanja nije usporedivo te samim time cijena svakog pojedinog ispitivanja je različita te može varirati za duplo ovisno od vrsti ispitivanja, molimo naručitelja da točno specificira broj ispitivanja prema svakoj pojedinoj normi kako bi ponuditelji mogli ponuditi usporedive cijene.

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.4.

Naručitelj prihvća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj će korigirati dokumentaciju o nabavi u navedenom dijelu.

Ad 1.5.

Točkama 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8 i 4.2.9 traži se određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče prema normi HRN U.B1.046, skrećemo pozornost naručitelju da je točan naziv norme HRN U.B1.046:1968.

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.5.

Naručitelj prihvća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj će upisati ispravan naziv norme HRN U.B1.046:1968.

Ad 1.6.

Točkom 4.3.1 traži se provođenje triju ispitivanja tlačne čvrstoće, konzistencije i VDP C12/15 prema HRN EN 12390- dio 3 i 8. Naručitelj je naveo metode ispitivanja očvrslog betona (tlačne čvrstoće i VDP), ali je propustio navesti metodu za ispitivanje konzistencije svježeg betona slijeganjem HRN EN 12350-2.

S obzirom da se radi o trima različitim ispitivanjima čija metoda provođenja, korištena oprema i vrijeme trajanja nije usporedivo (svježi beton ispituje se *in situ*, a očvrslu beton u laboratoriju) te samim time cijena svakog pojedinog ispitivanja je različita te može varirati i do šest puta ovisno od vrsti ispitivanja, molimo naručitelja da točno specificira broj ispitivanja prema svakoj pojedinoj normi kako bi ponuditelji mogli ponuditi usporedive cijene.

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.6.

Naručitelj prihvća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj će korigirati dokumentaciju o nabavi u navedenom dijelu.

Ad 1.7.

U preostalim stavkama Točke 4.3 koje nisu numerirane traži se tri ispitivanja (C 16/20), 10 ispitivanja (C 25/30) i 300 ispitivanja (C 30/37) tlačne čvrstoće, konzistencije i VDP prema HRN EN 12390-3.

S obzirom da je navedena samo norma za ispitivanje tlačne čvrstoće očvrslog betona (HRN EN 12390- 3), molimo naručitelja da doda i normu za određivanje prodiranja vode pod tlakom (HRN EN 12390-8) i metodu za ispitivanje konzistencije svježeg betona slijeganjem (HRN EN 12350-2).

S obzirom da se radi o trima različitim ispitivanjima čija metoda provođenja, korištena oprema i vrijeme trajanja nije usporedivo (svježi beton ispituje se *in situ*, a očvrslu beton u laboratoriju) te samim time cijena svakog pojedinog ispitivanja je različita te može varirati i do šest puta ovisno od vrsti ispitivanja, molimo naručitelja da točno specificira broj ispitivanja prema svakoj pojedinoj normi kako bi ponuditelji mogli ponuditi usporedive cijene.

Odgovor na primjedbu/prijedlog ad 1.7.

Naručitelj prihvata primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj će korigirati dokumentaciju o nabavi u navedenom dijelu.

AD 2

U Knjizi 1, točka 2.1 Opis predmeta nabave navodi se sljedeće:

Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju:

- usluge koordinatora prema Zakonu u zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14).

Istovremeno, u Knjizi 1, točka 4.3.2.2 i Knjizi 3 Projektni zadatak, točka 5.3 naručitelj ja pod neključnim stručnjacima izostavio Koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Molimo usklađivanje Knjige 3, točke 5.3 i Knjige 1, točke 4.3.2.2 s točkom 2.1. Opis predmeta nabave na način da se pod Neključne stručnjake doda i Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 2

Naručitelj ne prihvata primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Međutim, Naručitelj će u ovom dijelu izmijeniti dokumentaciju o nabavi na način da se u točki 2.1. [Opis predmeta nabave] briše tekst kako slijedi:

usluge koordinatora prema Zakonu u zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14).

Gospodarskim subjektima se skreće pozornost na odredbu čl. 7. st. 4. Knjige 2. Dokumentacije o nabavi (Ugovorna dokumentacija).

AD 3

U knjizi 1, točka 6.6 Kriterij za odabir ponude Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 2: Nadzorni inženjer za građevinske radove za Aktivnost 1 i 2 traži se sljedeće:

| Br | Podkriterij | Broj bodova (B) | Maksimalan broj bodova |
|--|---|-----------------|------------------------|
| B. Stručno iskustvo Stručnjaka 2 – Nadzorni inženjer za građevinske radove (Aktivnost 1 i 2) | | | 15 |
| B | Broj uredno izvršenih usluga stručnog nadzora nad radovima izgradnje i/ili rekonstrukcije građevina vodno komunalne infrastrukture na kojima je Stručnjak bio na poziciji glavnog nadzornog inženjera / nadzornog inženjera za građevinske radove u trajanju od 6 mjeseci ili više. | | |
| | 1 usluga | 5 | 15 |
| | 2 usluge | 10 | |
| | 3 i više usluga | 15 | |

Mišljenja smo da angažman na poziciji glavnog nadzornog inženjera / nadzornog inženjera za građevinske radove od 6 mjeseci ili više ne može biti pokazatelj relevantnog stručnog iskustva stručnjaka s obzirom da se kod sličnih projekata vodno komunalne infrastrukture radi o višegodišnjim ugovorima te stručnjak kroz period od 6 mjeseci ne može dobiti uvid u sve faze projekta. Predlažemo da relevantno stručno iskustvo Stručnjaka 2 boduje kao i kod Stručnjaka 1, tj. u slučaju da je bio angažiran na projektu u trajanju od **12 mjeseci** ili više.

Odgovor na primjedu/prijedlog AD 3

Naručitelj ne prihvća primjedu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom podkriterija bodovanja Stručnjaka 2 na način da se traženi vremenski period od 6 mjeseci ili više poveća na 12 mjeseci ili više.

Naručitelj smatra da je traženo stručno iskustvo Stručnjaka 2 – Nadzorni inženjer za građevinske radove (Aktivnost 1 i 2) na poziciji glavnog nadzornog inženjera/nadzornog inženjera za građevinske radove u trajanju 6 mjeseci ili više pokazatelj relevantnog stručnog iskustva Stručnjaka 2.

AD 4

U knjizi 1, točka 6.6 Kriterij za odabir ponude Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 3: Nadzorni inženjer za građevinske radove za Aktivnost 3

| Br | Podkriterij | Broj bodova (C) | Maksimalan broj bodova |
|---|---|-----------------|------------------------|
| C. Stručno iskustvo Stručnjaka 3 – Nadzorni inženjer za građevinske radove za Aktivnost 3 | | | 10 |
| C | Uredno izvršena usluga stručnog nadzora u kojoj je Stručnjak bio na poziciji nadzornog inženjera za građevinske radove nad radovima izgradnje i/ili rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili višeg stupnja pročišćavanja, kapaciteta: | | 10 |
| | <7.000 ES | 3 | |
| | ≥7.000 ES i <12.000 ES | 5 | |
| | ≥12.000 ES | 10 | |
| Maksimalno C: | | | 10 |

Mišljenja smo da pokazatelj stručne sposobnosti stručnjaka ne treba biti kapacitet UPOV-a, pogotovo jer UPOV Vrbovec s kapacitetom od 12.200 ES spada u kategoriju manjih UPOV-a. Smatramo da naglasak treba staviti na broj UPOV na kojima je stručnjak bio na poziciji nadzornog inženjera nad radovima izgradnje i/ili rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Stoga predlažemo da naručitelj promijeni kriterij bodovanja Stručnjaka 3 tako da glasi:

| Br | Podkriterij | Broj bodova (C) | Maksimalan broj bodova |
|---|---|-----------------|------------------------|
| C. Stručno iskustvo stručnjaka 3 – Nadzorni inženjer za građevinske radove za Aktivnost 3 | | | 10 |
| C | Uredno izvršena usluga stručnog nadzora u kojoj je Stručnjak bio na poziciji nadzornog inženjera za građevinske radove nad radovima izgradnje i/ili rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta ≥ 12.000 ES, drugog ili višeg stupnja pročišćavanja: | | 10 |
| | 1 uređaj za pročišćavanje otpadnih voda | 3 | |
| | 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda | 5 | |
| | 3 ili više uređaja za pročišćavanje otpadnih voda | 10 | |
| Maksimalno C: | | | 10 |

Odgovor na primjedbu ili prijedlog AD 4

Naručitelj ne prihvaća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenu dokumentacije o nabavi u ovom dijelu.

Naručitelj smatra da je kriterij odabira za Stručnjaka 3 u potpunosti povezan s predmetom nabave i razmjeran predmetu nabave.

AD 5

U knjizi 1, točka 6.6 Kriterij za odabir ponude Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 4: Tehnološki nadzor - UPOV

| Br | Podkriterij | Broj bodova (D) | Maksimalan broj bodova |
|----------------------------------|---|-----------------|------------------------|
| D. Stručno iskustvo Stručnjaka 4 | | | 10 |
| D | Uredno izvršena usluga u kojoj je Stručnjak bio na poziciji izrađivača tehnološkog elaborata/projekta u sklopu najmanje jednog glavnog projekta na temelju kojeg je ishođena građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta ili drugi akt kojim se odobrava građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili višeg stupnja pročišćavanja ili na poziciji tehnologa – voditelja puštanja u rad i pokusnog rada na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili višeg stupnja pročišćavanja, kapaciteta: | | 10 |
| | <7.000 ES | 3 | |
| | ≥ 7.000 ES i <12.000 ES | 5 | |

Smatramo da naručitelj treba prihvatiti iskustvo stručnjaka na poziciji izrađivača tehnološkog elaborata / projekta u sklopu izrade idejnog projekta na temelju kojeg je ishođena lokacijska dozvola.

Nadalje, naručitelj prihvaća iskustvo na poziciji tehnologa – voditelja puštanja u rad i pokusnog rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili višeg stupnja pročišćavanja koja je u nadležnost izvođača radova. S obzirom da je predmet nabave usluga nadzora radova, odnosno tehnološki nadzor, molimo naručitelja da prihvati i iskustvo stručnjaka na poziciji nadzornog inženjera za tehnologiju tijekom izgradnje, puštanja u rad i pokusnog rada na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili višeg stupnja pročišćavanja.

Nadalje, mišljenja smo da pokazatelj stručne sposobnosti stručnjaka ne treba biti kapacitet UPOV-a, pogotovo jer UPOV Vrbovec s kapacitetom od 12.200 ES spada u kategoriju manjih UPOV-a. Smatramo da naglasak treba staviti na broj UPOV na kojima je stručnjak bio na poziciji tehnologa ili tehnološkog nadzora na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Stoga predlažemo da naručitelj promijeni kriterij bodovanja Stručnjaka 4 tako da glasi:

| Br | Podkriterij | Broj bodova (C) | Maksimalan broj bodova |
|---|---|-----------------|------------------------|
| C. Stručno iskustvo stručnjaka 4 | | | 10 |
| C | Uredno izvršena usluga u kojoj je Stručnjak bio na poziciji izrađivača tehnološkog elaborata / projekta u sklopu najmanje jednog idejnog ili glavnog projekta na temelju kojeg je ishođena lokacijska dozvola ili građevinska dozvola / potvrda glavnog projekta ili drugi akt kojim se odobrava građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta ≥ 12.000 ES, drugog ili višeg stupnja pročišćavanja i/ili na poziciji tehnologa – voditelja puštanja u rad i pokusnog rada na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta ≥ 12.000 ES, drugog ili višeg stupnja pročišćavanja i/ili nadzornog inženjera za tehnologiju tijekom izgradnje, puštanja u rad i pokusnog rada na uređaju | | |

| | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| | za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta ≥ 12.000 ES, drugog ili višeg stupnja pročišćavanja: | | |
| | 1 uređaj za pročišćavanje otpadnih voda | 3 | 10 |
| | 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda | 5 | |
| | 3 ili više uređaja za pročišćavanje otpadnih voda | 10 | |
| Maksimalno C: | | | 10 |

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 5

Naručitelj djelomično prihvaća primjedbu/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta kako slijedi:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta da se prihvati iskustvo stručnjaka na poziciji izrađivača tehnološkog elaborata/projekta u sklopu izrade idejnog projekta na temelju kojeg je ishođena lokacijska dozvola.

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta da se prihvati iskustvo stručnjaka na poziciji nadzornog inženjera za tehnologiju tijekom izgradnje, puštanja u rad i pokusnog rada na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili višeg stupnja pročišćavanja.

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta da se promijeni kriterij bodovanja Stručnjaka 4 jer je isti u potpunosti povezan s predmetom nabave i razmjernan predmetu nabave.

AD 6

U Knjizi 2. Prijedlog ugovora, Članak 5. Rok izvršenja ugovora, stavak (11) naručitelj je predvidio pravo Izvršitelja usluga nadzora na dodatno potraživanje u slučaju da dođe

do produženja trajanja pojedinačnih ugovora sklopljenih s izvođačem radova, ako ono nije uzrokovano postupanjem Izvršitelja usluga nadzora primjenjujući odredbe članaka 314. do 320. ZJN 2016 vezane uz ograničenje povećanja cijene. S obzirom da članak 316. ZJN 2016 propisuje da povećanje cijene ne smije biti veće od 30% vrijednosti prvog ugovora, a da prema dosadašnjim iskustvima realizacija vodno komunalnih projekata redovito traje duže o ugovorenog, a nerijetko ono prelazi 30% ugovorenog vremena, te imajući u vidu da se usluga stručnog nadzora obračunava u mjesecima, predlažemo naručitelju da u pozivu za nadmetanje predvidi provođenje pregovaračkog postupka bez prethodne objave, sukladno članku 133., točki 2. d) ZJN 2016.

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 6

Naručitelj ne prihvća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi u navedenom dijelu.

AD 7

S obzirom da će se usluge nadzora vršiti na tri različita ugovora (Aktivnost 1, 2 i 3) i da dinamika ugovaranja i izvođenja radova ne mora biti, i najčešće nije vremenski usklađena, predlažemo naručitelju izmjenu točke 7.15.2. i 7.15.4. na način da propiše izdavanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora i jamstva za uredno izvršenje usluga nadzora u jamstvenom roku za svaku aktivnost zasebno, a sukladno početku i završetku svake pojedine aktivnosti.

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 7

Naručitelj djelomično prihvća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Naime, Naručitelj je u točki 7.15.4. [Jamstvo za uredno izvršenje usluga nadzora u jamstvenom roku], između ostalog, propisao:

Naručitelj dopušta i dostavu jamstva za uredno izvršenje usluga nadzora u jamstvenom roku koji iznosi 24 mjeseca za pojedinačne aktivnosti ovisno o završetku ugovora o radovima. U slučaju da odabrani Ponuditelj dostavlja jamstvo za uredno izvršenje usluga nadzora u jamstvenom roku koji iznosi 24 mjeseca po pojedinačnim aktivnostima, predmetno jamstvo mora biti dostavljeno Naručitelju najkasnije petnaest (15) dana nakon izdavanja Potvrde o ispunjenju Ugovora za pojedinačnu aktivnost, u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od pet (5 %) posto od ukupne vrijednosti ugovora nadzora nad pojedinom aktivnosti bez PDV-a.

Naručitelj ne prihvća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta u odnosu na točki 7.15.2. [Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora].

AD 8

U Knjizi 2. Prijedlog ugovora, Članak 4. Obračun i dospijeće plaćanja molimo povećanje fiksnog dijela tako da umjesto 20% on iznosi 50% vrijednosti koja se izračunava na način da se ugovorena vrijednost nadzora na pojedinim ugovorima sklopljenim s izvođačem radova podijeli s trajanjem izvršenja nadzora na ovom ugovoru u mjesecima.

Odgovor na primjedbu/prijedlog AD 8

Naručitelj ne prihvća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi u navedenom dijelu.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI BROJ 3 OD 30.04.2020.

Poštovani,

pregledom dokumentacije o nabavi za predmetni postupak nabave, koja je objavljena na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, a u svezi s člankom 4. stavak 1.ZJN 2016 koji se, između ostalog, odnosi i na načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti, šaljem zahtjev za pojašnjenje/izmjenu/usklađenje dokumentacije kako slijedi:

1. Točkom 6.6. Knjige 1DoN - a propisana je stručna kvalifikacija Stručnjaka 1kojom je za istog traženo:

„Broj uredno izvršenih usluga stručnog nadzora nad radovima izgradnje i/ili rekonstrukcije građevina vodno komunalne infrastrukture na kojima je Stručnjak bio na poziciji glavnog nadzornog inženjera / voditelja tima nadzora / FIDIC inženjera u trajanju od 12 mjeseci ili više.“

Mišljenja smo da Stručnjak 1 može svojim iskustvom na projektima koji su uredno izvršeni, a kraćeg su vremenskog trajanja, pokazati svoje izuzetno stručno iskustvo i osposobljenost potrebno za uspješno izvršenje predmetnog projekta. Slijedom navedenog, molimo Naručitelja izmjenom odnosno brisanje vremenskog kriterija bodovanja Stručnjaka 1.

Odgovor na primjedbu/prijedlog pod točkom 1.

Naručitelj ne prihvća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za brisanjem vremenskog kriterija bodovanja Stručnjaka 1. U konkretnom slučaju radi se o nadzoru nad provedbom radova po ugovorima velike investicijske vrijednosti koji su iznimno kompleksni i koji se odvijaju na relativno velikom području. Sukladno tome, Naručitelj smatra da Stručnjak 1 mora posjedovati izuzetno iskustvo u sličnim poslovima jer njegovo iskustvo može u velikoj mjeri utjecati na izvršenje ugovora o nadzoru i na izvršenje sva 3 ugovora o radovima nad kojima će se provoditi usluga nadzora, a samim time i na ukupno izvršenje Projekta koji se sufinancira iz EU fondova.

Međutim, Naručitelj će izmijeniti dokumentaciju o nabavi u dijelu vremenskog kriterija Stručnjaka 1 na način da se vremenski kriterij smanjuje s traženih 12 mjeseci ili više na 6 mjeseci ili više.

2. Točkom 6.6. Knjige 1 DoN - a propisana je stručna kvalifikacija Stručnjaka 2 kojom je za istog traženo:

„Broj uredno izvršenih usluga stručnog nadzora nad radovima izgradnje i/ili rekonstrukcije građevina vodno komunalne infrastrukture na kojima je Stručnjak bio na poziciji glavnog nadzornog inženjera / nadzornog inženjera za građevinske radove u trajanju od 6 mjeseci ili više.“ Mišljenja smo da Stručnjak 2 može svojim iskustvom na projektima koji su uredno izvršeni, a kraćeg su vremenskog trajanja, pokazati svoje izuzetno stručno iskustvo i osposobljenost potrebno za uspješno izvršenje predmetnog projekta. Slijedom navedenog, molimo Naručitelja izmjenu odnosno brisanje vremenskog kriterija bodovanja Stručnjaka 2.

Odgovor na primjedbu/prijedlog pod točkom 2.

Naručitelj ne prihvća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za brisanjem vremenskog kriterija bodovanja Stručnjaka 2. U konkretnom slučaju radi se o nadzoru nad provedbom radova po ugovorima velike investicijske vrijednosti koji su iznimno kompleksni i koji se odvijaju na relativno velikom području. Sukladno tome, Naručitelj smatra da Stručnjak 2 mora posjedovati izuzetno iskustvo u sličnim poslovima jer njegovo iskustvo može u velikoj mjeri utjecati na izvršenje ugovora o nadzoru, a samim time i na ukupno izvršenje Projekta koji se sufinancira iz EU fondova.

3. Točkom 6.3. Knjige 3 DoN -a određeno je da je Izvršitelj dužan Naručitelju dostaviti Plan kontrole kvalitete na odobrenje naručitelju u razdoblju od 42 (četrdeset dva) dana nakon izdavanja obavijesti o Datumu početka radova - zasebno za svaku od Aktivnosti (1 do 3) koje su predmet nadzora. Obzirom da se Plan kontrole kvalitete propisuje u Glavnim projektima koji nisu stavljeni na raspolaganje u Dokumentaciji o nabavi, molimo da se isti prilože kako bi se traženo moglo zadovoljiti. Također, molimo pojašnjenje u odnosu na Plan kontrole kvalitete u odnosu na UPOV. Budući da za UPOV nije izrađen glavni projekt, ostaje nejasno na koji način bi Izvršitelj mogao ispuniti svoju obvezu propisanu Projektnim zadatkom.

Odgovor na primjedbu/prijedlog pod točkom 3.

Naručitelj prihvća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Naručitelj će izmijeniti točku 6.3.1. Knjige 3. Dokumentacije o nabavi na način da je obveza Izvršitelja da dostavi Plan kontrole kvalitete na odobrenje naručitelju u razdoblju od 42 dana nakon izdavanja obavijesti o Datumu početka radova – zasebno za svaku od Aktivnosti 1 i 2 te u razdoblju od 14 dana nakon izdavanja Građevinske dozvole za Aktivnost 3. U ostalom dijelu točka 6.3.1. Knjige 3. ostaje nepromijenjena. Naručitelj će glavne projekte staviti na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u trenutku objave poziva na nadmetanje na svojim mrežnim stranicama s jasnom uputom o načinu njihova preuzimanja u Dokumentaciji o nabavi.

4. Obujam usluga u okviru ovog ugovora određen je točkom 2.1. Knjige 1 DoN -a, a obuhvaća:
- usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, elektro) u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19) i ostalih važećih zakonskih i podzakonskih akata,
 - usluge kontrolnih ispitivanja materijala i radova od ovlaštene tvrtke,
 - usluge upravljanja ugovorom i nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje u smislu Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999. godine),
 - usluge upravljanja ugovorom i nadzora nad izgradnjom postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u smislu Uvjeta ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (FIDIC žuta knjiga, prvo izdanje 1999. godine).
 - usluge koordinatora prema Zakonu u zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14).
- Molimo pojašnjenje točke 2. i 3. odnosno pojma „upravljanje ugovorom“. Ističemo da prema FIDIC uvjetima ugovora nadzorni inženjer ne smije mijenjati odredbe ugovora već isključivo samo provoditi ugovor. Stoga, nejasno je koje sve obveze uključuje usluga upravljanja ugovorom.

Odgovor na primjedbu/prijedlog pod točkom 4.

Naručitelj prihvća primjedbu zainteresiranog gospodarskog subjekta te će izmijeniti točku 2.1. Knjige 1. Dokumentacije o nabavi tako da ona sada glasi:

Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju:

- *usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, elektro) u smislu Zakona o gradnji (NN, 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ostalih važećih zakonskih i podzakonskih akata,*
- *usluge kontrolnih ispitivanja materijala i radova od ovlaštene tvrtke, i*
- *sve ostale usluge kako je definirano u Knjizi 3. Dokumentacije o nabavi (Projektni zadatak).*

8. ODGOVOR NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (prihvća se/djelomično se prihvaća/ne prihvaća se)

Odgovori na zaprimljene primjedbe/prijedloge zainteresiranog gospodarskih subjekata navedeni su pod točkom 7. ovog Izvješća u crvenoj boji.

9. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA NEPRIHVĆANJA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA

Razlozi neprihvćanja primjedbi/prijedloga navedeni su pod točkom 7. ovog Izvješća.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj će objaviti u EOJN RH (<https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>) i na službenoj internetskoj stranici naručitelja (<https://viozz.hr/javna-nabava/prethodna-analiza-trzista/>).

DIREKTOR:
Tomislav Masten, dipl. polit. v. r.

DOSTAVITI:

1. EOJN RH
2. www.viozz.hr (javna objava)
3. Arhiva, ovdje